



## Gmina Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29  
64-140 Włoszakowice

ZP.271.1.2024

Włoszakowice, dnia 6 lutego 2024r.

### INFORMACJA

**Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej we Włoszakowicach”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1:

Dotyczy D.05.03.05 a/b W pkt 2.1, tab.1 przywołano dokument RID I/6, który zawiera wiele błędów i niejasności, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw konstrukcyjnych na zasadach opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument został wdrożony zarządzeniem nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku i został przywołany w pkt 10.2.3 niniejszej SST.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw konstrukcyjnych na zasadach opisanych w WT2-2014.*

#### Pytanie nr 2:




Proszę o załączenie pozwolenia na budowę.





#### Odpowiedź Zamawiającego:




*Zadanie nie jest objęte pozwoleniem na budowę, a zgłoszeniem prac. Zamawiający w załączeniu przedkłada zaświadczenie Starosty Leszczyńskiego o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach.*

#### Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie Planszy Zbiorczej Terenu wraz z Uzgodnieniami Gestorów Sieci.

 65 52 52 999  
 [www.wloszakowice.pl](http://www.wloszakowice.pl)  
 [gmina@wloszakowice.pl](mailto:gmina@wloszakowice.pl)

 Godziny pracy Urzędu:  
 Poniedziałek: 7:30 - 16:00  
 Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30  
 Piątek: 7:30 - 15:00

 Gmina Włoszakowice  
 NIP 697-22-66-160  
 REGON 411050698

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Przedmiot zamówienia obejmuje roboty niepodlegające uzgodnieniom. Wykonawca w ramach zadania wykonuje jedynie odbudowę konstrukcji po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna została przebudowana w poprzednim roku.*

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Wykonawcy robót kanalizacyjnych i wodociągowych zobowiązani byli do uzyskania przy robotach zasypowych odpowiednią grupę G1. Wykonawcy robot zobowiązani są do wymiany podłoża w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich wyników zagęszczenia i nośności.*

**Pytanie nr 5:**

W kosztorysie występuje pozycja nr 24 pt. „Regulacja wysokościowa zaworów wod, gaz, studni tp, studni kd i ks” w ilości 48 sztuk.

Odnosi się do niej specyfikacja nr D.03.02.01.

Bardzo prosimy o informację czy do w/w regulacji zaworów należy zastosować nowe pokrywy studni i zaworów czy można wykorzystać istniejące

Specyfikacja D.03.02.01 tego nie precyzuje.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Należy zastosować nowe pokrywy studni i zaworów.*

**Pytanie nr 6:**

W kosztorysie występuje pozycja nr 24 pt. „Regulacja wysokościowa zaworów wod, gaz, studni tp, studni kd i ks” w ilości 48 sztuk.

Bardzo prosimy o precyzyjne podanie ilości zaworów i pokryw do regulacji:

- regulacja zaworów wodociągowych w ilości ..... sztuk
- regulacja zaworów gazowych w ilości ..... sztuk
- regulacja studni kanalizacji deszczowej w ilości ..... sztuk
- regulacja studni kanalizacji sanitarnej w ilości ..... sztuk
- regulacja studni telekomunikacyjnych w ilości ..... sztuk

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający podaje poniżej ilości zaworów i pokryw do regulacji:*

- regulacja zaworów wodociągowych w ilości 23 sztuk
- regulacja zaworów gazowych w ilości 6 sztuk
- regulacja studni kanalizacji deszczowej w ilości 4 sztuk
- regulacja studni kanalizacji sanitarnej w ilości 11 sztuk
- regulacja studni telekomunikacyjnych w ilości 4 sztuk

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie zapisu w specyfikacji D.00.00.00

„Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy z wyjątkiem niżej zapisanych bez uszkodzeń: kostka betonowa, krawężniki kamienne, słupki do znaków drogowych, tarcze znaków, słupki prowadzące, destrukty z frezowania”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zgodnie z zapisami materiał bez uszkodzeń tj.: kostka betonowa, krawężniki kamienne, słupki do znaków drogowych, tarcze znaków, słupki prowadzące, destrukty z frezowania należy przekazać Zamawiającemu.*

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

*/-/ Radosław Sieracki*

Załącznik:

*- zaświadczenie Starosty Leszczyńskiego z dnia 28.08.2023r.,*