

EOŚ-5597/UD-S-KD/2022

Słupsk dnia 26 lipca 2022 r.

Gmina Malechowo  
Malechowo 22A  
76-142 Malechowo

## WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2022/UD-S/95

**Dotyczy:** usunięcia kolizji z projektowanym oświetleniem w m. Kosierzewo gm. Malechowo

ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podaje warunki przebudowy sieci oświetlenia drogowego w m. Kosierzewo

1. Oprawy oświetleniowe pozostające w kolizji z projektowanym oświetleniem zdemontować i przekazać do DRU Słupsk w stanie nie pogorszonym
2. Linie napowietrzną oświetlenia drogowego zasilającą demontowane oprawy zdemontować i przekazać do DRU Słupsk. **WAŻNE** - Szczegółowy zakres sieci uzgodnić przed przystąpieniem do demontażu w DRU Słupsk.
3. Istniejące słupy oświetleniowe sieci wydzielonej na w/w obwodzie zdemontować i przekazać do utylizacji. Dokumenty potwierdzające przekazanie powyższego dostarczyć do DRU Słupsk.
4. Szafkę zasilającą oświetlenie zdemontować i przekazać do DRU Słupsk w stanie nie pogorszonym.
5. Koszty powyższych prac pokrywa Inwestor.
6. Integralną część powyższych warunków stanowią obowiązujące przepisy i normy.
7. Prace przy demontażu i montażu urządzeń mogą wykonywać tylko osoby uprawnione.
8. **Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do DRU Słupsk w celu uzyskania dopuszczenia do prac przy urządzeniach ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.**
9. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgłosi do **ENERGA Oświetlenie** obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
10. Do zgłoszenia dołączyć:
  - dokumentację powykonawczą,
  - inwentaryzację geodezyjną.
11. Niniejsze warunki zachowują ważność przez na **okres 2 lat** daty wystawienia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. UD-S aa.

Kierownik  
Wydział Realizacji Usług Region  
Zachód

Szymon Jawtoszuk

