LEGENDA:

Projektowane:

- Instalacja centralnego ogrzewania – zasilenie
- Instalacja centralnego ogrzewania – powrót
- Klimatyzatory – grzanie – zasilenie
- Klimatyzatory – grzanie – powrót
- Klimatyzatory – chłodzenie – zasilenie
- Klimatyzatory – chłodzenie – powrót
- Grzejnik stalowy płytowy – zasilenie dolne
- Grzejnik stalowy płytowy – zasilenie boczne
- Grzejnik stalowy płytowy ocynkowany – zasilenie dolne
- Grzejnik stojący higieniczny – zasilenie dolne
- CO45 — Plan instalacji centralnego ogrzewania
- Klimatyzator kasetonowy
- 0.18 +24 °C, Φwym: 425 W — Nr pomieszczenia/ Temp. projektowa, Straty ciepła
- 0.33 | Tzima +20 °C | Φwym: 1,5 kW | T lato +26 °C | Φch: 5,2kW — Nr pomieszczenia, Temp. projektowa ZIMA, Straty ciepła, Temp. projektowa LATO, Zyski ciepła całkowite

PROJEKTOWANY DASZEK 300x150

PROJEKTOWANY ŚWIETLIK DACHOWY 120x120 (WYLAZ DACHOWY)
0.29 | Tzima +24 °C | Φwym: 1,9 kW | T lato +26 °C | Φch: 4,0 kW

PŁYTY ELEWACYJNE EQUITONE [TECTIVA] TE 85 3050 x 1220 mm

PROJEKTOWANY DASZEK 450x150

SZKLENIE PODWÓJNE SZYBA BEZPIECZNA

0.34 | Tzima +20 °C | Φwym: 2,1 kW | T lato +26 °C | Φch: 3,0 kW

0.35 +8 °C, Φwym: 0 W

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

OBIEKT/ INWESTYCJA:	Przebudowa, rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w podziale na III etapy: - Etap I rozbudowa budynku WOMP o przychodnie, rejestracje i poradnie dla dzieci - Etap II rozbudowa budynku WOMP o część rehabilitacyjną - Etap III przebudowa istniejącego budynku
ADRES INWESTYCJI:	ul. Nałęczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin nr ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27 20-701 Lublin
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY SEGMENT D do decyzji nr 232/19 z dn. 14 marca 2019

PROJEKTANT:

mgr inż. Kamil Wróbel
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
upr. SLK/4432/PWOS/12

NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INST. CO I WL	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
		02.2023	1:100	IS-08

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076