



**LEGENDA:**

Projektowana:  
Instalacja wody zimnej  
Instalacja ciepłej wody użytkowej  
Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej  
Instalacja wody przeciwpożarowej  
Odwodnienie instalacji ppz

Plan instalacji wody bytowej – woda zimna, c.w.u., c.c.w.u.  
Plan instalacji wody ppz

Hydrant ppz DN25  
Bateria czerpna  
Zawór czerpny ze złączką do węża  
Zawór odcinający

Instalacja wody zimnej Dn15 St.oc.  
Instalacja ciepłej wody użytkowej Dn25 St.oc.  
Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Dn25 St.oc.  
Instalacja wody przeciwpożarowej DN32 St. oc.  
Odwodnienie instalacji ppz DN20 St. oc.

**UWAGA!**  
PRZEBUDOWY SANITARNE NA PARTERZE ISTNIEJĄCYM PODŁĄCZYĆ DO PIONÓW ISTNIEJĄCYCH (W4-W18)

**UWAGA:**  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej i sanitarnej.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYŚKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl			
<b>architekt studio</b> <b>ilp</b>	OBIEKT / INWESTYCJA: Przebudowa, rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w podziale na III etapy: - Etap I rozbudowa budynku WOMP o przychodnię, rejestrację i poradnię dla dzieci - Etap II rozbudowa budynku WOMP o część rehabilitacyjną - Etap III przebudowa istniejącego budynku		
	ADRES / INWESTYCJA: ul. Naleczowska 27/6, 27C, 27D, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin nr ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5		
	INWESTOR: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Naleczowska 27 20-701 Lublin		
	BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE		
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY SEGMENT D do decyzji nr 232/19 z dn. 14 marca 2019			
PROJEKTANT: mgr inż. Kamil Wódek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. SLK/4432/PWOS/12			
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU - INST. WODY I HYDRANTOWA	DATA: 02.2023	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: IS-02
ZASTRZEŻENIE: WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NIEMOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODPATONY KOMUNIKOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1076			