

LEGENDA:

Projektowana:

- Instalacja wody zimnej
- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- Instalacja wody przeciwpożarowej
- Odwodnienie instalacji ppoż

W4 — Pion instalacji wody bytowej – woda zimna, c.w.u., c.c.w.u.

H1 — Pion instalacji wody ppoż

HP25 — Hydrant ppoż DN25

Bateria czerpalna

Zawór czerpalny ze złączką do węża

Zawór odcinający

Dn 15 — Instalacja wody zimnej Dn15 St.oc.

Dn 25 — Instalacja ciepłej wody użytkowej Dn25 St.oc.

Dn 25 — Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Dn25 St.oc.

DN32 — Instalacja wody przeciwpożarowej DN32 St. oc.

DN20 — Odwodnienie instalacji ppoż DN20 St. oc.

UWAGA!
PRZYBORY SANITARNE NA PARTERZE ISTNIEJĄCYM PODŁĄCZYĆ DO PIONÓW ISTNIEJĄCYCH (W4–W18)

UWAGA:
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej i sanitarnej.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

OBIEKT/ INWESTYCJA:	Przebudowa, rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w podziale na III etapy: - Etap I rozbudowa budynku WOMP o przychodnie, rejestracje i poradnie dla dzieci - Etap II rozbudowa budynku WOMP o część rehabilitacyjną - Etap III przebudowa istniejącego budynku
ADRES INWESTYCJI:	ul. Nałęczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin nr ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27 20-701 Lublin
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY SEGMENT D do decyzji nr 232/19 z dn. 14 marca 2019

PROJEKTANT:
mgr inż. Kamil Wróbel
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
upr. SLK/4432/PWOS/12

NAZWA RYSUNKU:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - INST. WODY I HYDRANTOWA	02.2023	1:100	IS-01

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076