



RIiFZ.271.7.2024.KRDG

Obrowo, dnia 12.03.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

**Dotyczy postępowania: „Budowa placu zabaw przy Zespole szkół
w Osieku nad Wisłą”**

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie: Ponieważ jest rozbieżność w dokumentacji, proszę o odpowiedź z czego ma być zrobione ogrodzenie czy z siatki czy panelowe?

Odpowiedzi: **Zgodnie z dokumentacją projektową ogrodzenie ma zostać wykonane z paneli.**

Pytanie 2: Czy urządzenia mają być ocynkowane ogniowo czy proszkowo? Ocynkowanie ogniowe znacznie wydłuża żywotność urządzeń.

Odpowiedzi: **Wymagane jest ocynkowanie ogniowe.**

Pytanie 3: proszę o informację, czy istnieje możliwość zastosowania urządzeń placu zabaw na słupach o profilu okrągłym i średnicy 76,1mm zamiast profili kwadratowych 80x80? Zaznaczamy jednocześnie, że funkcjonalność urządzeń przy zastosowanych profilach pozostałaby bez zmian

Odpowiedzi: **Zamawiający dopuszcza zastosowania słupków o profilu okrągłym i średnicy 76,1 mm.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.03.2024 r. do godz. 10:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Głowacki