



**Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe  
w Łomiankach**

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki  
tel. (0-22) 751 78 34, 751 04 74 fax (0-22) 751 59 15  
[www.icds.pl](http://www.icds.pl) e-mail: [icds@icds.pl](mailto:icds@icds.pl)  
NIP: 118-17-12-732

**INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE W ŁOMIANKACH**

Łomianki, dnia 03.11.2023r

DA.26.19.2023

**Odpowiedzi na pytania**

Dotyczy postępowania pn.: **Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69, nr zdania 2023/15.**

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły na podstawie art. 284 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1605) zwaną dalej ustawą zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający działając na podst. art. 284 ust 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/icds\\_łomianki](https://platformazakupowa.pl/pn/icds_łomianki)

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę struktury dachu na system producenta:

- \* Blacha trapezowa T18/T20
- \* Papa
- \* Płyta OSB3 12,5mm
- \* Izolacja: Pianka PUR 150 mm
- \* Blacha niskoprofilowa T4
- \* Dach jednospadowy o spadku 1%

Dyrektor ICDS  
  
Ewelina Kordek

**Odpowiedź:**

Konstrukcję dachu należy wykonać zgodnie z opisem dokumentacji projektowej architektonicznej oraz rysunkiem "Przekrój AA".

W dokumentacji projektowej zwięźle opis zadania:

Dach.

W lekkiej konstrukcji stalowej o spadku 5o pokrytego blachą trapezową. Konstrukcję dachu stanowią kratownice z profili 50x50x3 w rozstawie co 100cm wraz z łatami 50x50x3 w rozstawie co 50cm. Dach kryty jest blachą trapezową."

**Pytanie 2:**

W związku z bardzo ogólnym opisem struktury podłogi, czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podłogi producenta:

- \* Wykładzina PCV dla obiektów przemysłowych
- \* Płyta OSB3 22 mm
- \* Izolacja: pianka PUR 120 mm
- \* Blacha trapezowa T8/T14

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne.

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Dyrektor ICDS  
*Ewelina Kordek*  
Zastępca Dyrektora ICDS  
*Michał Karolak*