



## URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDRÓJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2  
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700  
e-mail: [urząd@rabka.pl](mailto:urząd@rabka.pl), strona www: [www.rabka.pl](http://www.rabka.pl)  
NIP : 735-10-06-084, REGON: 000529166,  
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

**Znak sprawy: IRG.271.7.2024**

**Rabka-Zdrój, 31.01.2024 r.**

### **Do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy postępowania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+515,91 - 1+630,71 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”.**

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.. Dz.U. 2023 poz. 1605, z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestnika postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie na czas robót istniejącego oznakowania w ramach czasowej organizacji ruchu, czy też Wykonawca powinien przewidzieć ponowny montaż oznakowania we własnym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Wykonawca powinien przewidzieć ponowny montaż oznakowania we własnym zakresie.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający posiada zgodę zarządcy terenu kolejowego na prowadzenie robót na terenie zamkniętym PKP i uzgodnienia w związku z prowadzeniem robót w pobliżu zelektryfikowanej linii kolejowej (np. wykonanie kotew gruntowych)?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Roboty realizowane są w trybie decyzji nakazowej wydanej przez PINB. Zakres prac uzgadniany był z PKP PLK S.A.

Pytanie nr 3: Prosimy o udostępnienie lokalizacji otworów badawczych i profili gruntowych, lub kompletnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczno-inżynierską.

Pytanie nr 4: Prosimy o wyjaśnienie czy projektant uwzględnił w obliczeniach stateczności osuwiska / istniejącego muru oporowego - uszkodzenie istniejących kotew skośnych z etapu I w trakcie wykonywania pali w etapie II?

Odpowiedź na pytanie nr 4: W obliczeniach stateczności osuwiska uwzględniono ewentualne uszkodzenia istniejących kotew muru oporowego z etapu I w trakcie realizacji pali etapu II.

Pytanie nr 5: Czy w przypadku wystąpienia w/w uszkodzenia kotew, istnieje konieczność odtworzenia uszkodzonej kotwy celem zachowania stateczności osuwiska / istniejącego muru oporowego?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Na spotkaniu koordynacyjnych etapu I i etapu II zabezpieczenia osuwiska ustalono: „Projektanci nie dopuszczają możliwości uszkodzenia kotew podczas wykonywania pali, niemniej w przypadku ewentualnego uszkodzenia pojedynczych kotew w trakcie prowadzenia prac przez Wykonawcę odwiertów dla pali Urzędu Miasta Rabka-Zdrój, lub działający na jego zlecenie Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie PLK S.A. Na tej podstawie projektant zabezpieczenia muru oporowego dokona analizy sytuacji oraz przedstawi stosowne rozwiązanie, jeżeli będzie konieczne. Ze względu na fakt, iż po wykonaniu palisady obciążenia na mur będą znacząco mniejsze, sytuacja uszkodzenia pojedynczej kotwy nie powinna rodzić utrudnień w kontynuacji prac w zakresie palisady, pod warunkiem, iż przez Wykonawcę będzie zachowany reżim jakościowy robót.“

Pytanie nr 6: Czy projektant przewidział wykonanie dylatacji oczepu? Prosimy o udostępnienie rozwiązania szczegółowego dylatacji wraz z rozstawem.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zgodnie z zapisami w PT i PW: „Zakłada się wykonanie dylatacji pozornych oczepu co około 10 m (nacięcie betonu 20mm wypełnienie masą trwale plastyczną)”. Nie przewiduje się rozcinania zbrojenia oczepu.

Wyjaśnienia treści SWZ zostaną dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

*Zamawiający*

**BURMISTRZ**

*mgr Leszek Świder*

**/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/**

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)