



Stare Babice, dnia 10 września 2024 r.

BZP.271.9.2024

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Borzęcinie Dużym”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, że w dniu 05.09.2024 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy, poniżej przekazuję jego treść jak i odpowiedź na nie.

Pytanie 1:

Zamawiający w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiały urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż trudne jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej. Dobrane urządzenia nie zwiększą obszaru placu zabaw.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na tolerancję wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zostały dopuszczone urządzenia równoważne pod warunkiem rozbieżności wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%, o czym mowa w załącznikach nr 2a – 2p do Oferty_karty urządzenia. W przypadku strefy bezpieczeństwa większej niż zaprojektowana (w tolerancji +/- 2%) Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty planu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją urządzenia i wrysowaną strefą bezpieczeństwa.

Jednocześnie Gmina Stare Babice zwraca uwagę, że termin związania, składania i otwarcia ofert nie ulegają przesunięciu.

Dokonane wyjaśnienia stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.