



Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV STACJA MŁYN

Kabel zgodnie z normą N SEP-E-004 o przekroju
nie mniejszym niż 240 mm² (np. YAKY 0,6/1kV 4x240)

Kabel zgodnie z normą N SEP-E-004 o przekroju
nie mniejszym niż 240 mm² (np. YAKY 0,6/1kV 4x240).

Przepompowna P1
złącze kablowe ZK1

Rozdzielnica OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW