



Trzebnica, 26.04.2022 r.

nr sprawy: ZP.271.7.2022

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.7.2022 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki**”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie:

1. „W dokumentacji nie jest podana informacja odnośnie rodzaju płytek ceramicznych. Nie ma klasy, koloru, rozmiaru. Proszę o uszczegółowienie”


Odpowiedź:

Ad. 1: Płytki na ścianach w pomieszczeniach „mokrych” do sufitu oraz w pasie kuchennym w pom. socjalnym i kuchennym. Rozmiar płytki ściennej co najmniej 30x30 cm (lub 30x60 cm), podłogowe co najmniej 30x30 cm (lub 30x60 cm) antypoślizgowe.

Płytki cokołowe 10cm cięte z płytek podłogowych lub dedykowane dla danego modelu płytek. Kolorystyka jasne szarości lub odcienie beżu.

Sporządziła:

Malwina Piasecka-Laska



RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH