

Sprawa: Odpowiedź na zapytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doświetlenie ul. Bytkowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. Józefowskiej” 4/V/2021/WP.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania dotyczące SWZ dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Wg. załączonego projektu i wykonanej wizji na miejscu projektowanych prac. Trasa kablowa przebiega w mocno zarośniętym terenie. W projekcie, projektant podaje informacje, że kable należy kłaść w odległości 0,5m od pni drzew. Przy realizacji zadania, naszym zdaniem, nie będzie możliwe to aby kable położyć w założonej odległości, jak i też położyć bez uszkodzania korzeni tych drzew. W związku z powyższym, czy zamawiający opracował jakieś rozwiązanie w tym zakresie?
2. Prosimy o informację czy wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3) wraz z referencjami oraz wykaz osób (załącznik nr 2) należy złożyć razem z ofertą czy dopiero na wezwanie Zamawiającego. W SWZ nie jest to jednoznacznie określone?
3. SWZ - pkt.7.1.4 ppkt.b - czy Wykonawca spełni warunek Zamawiającego jeżeli wykaże tego samego pracownika z grupą SEP-D oraz SEP - E (chodzi o łączenie uprawnień).
4. SWZ - pkt.7.1.4 ppkt.b - Wnosimy o zmianę wymogu ilości pracowników z grupą SEP - E na 5pracowników, ponieważ wg naszego doświadczenia przy realizacji takiego zakresu prac nie widzimy potrzeby zatrudniania ilości pracowników z grupą SEP wykazaną w SWZ. Ponadto Inwestor ogranicza dostępność do pozyskania Zamówienia przez firmy posiadające mniejszą liczbę kadrową z uprawnieniami SEP a mającą doświadczenie w realizacji prac. Ponadto nadmieniamy, iż Zamawiający ogranicza konkurencyjność oferentów.
5. Prosimy o zamieszczenie sylwetek słupów wraz z wysięgnikami.
6. Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej oprawy z parametrami technicznymi.

7. Prosimy o doprecyzowanie, wg PW rys. 2E należy zabudować słupy aluminiowe 8m w ilości 27szt natomiast w przedmiarze uwzględniono słupy SAL-7m - 23szt A zatem jakie słupy należy zabudować oraz w jakiej ilości.
8. Prosimy o doprecyzowanie; czy oświetlenie przejść dla pieszych jest przedmiotem postępowania, ponieważ w przedmiarze brak zakresu prac a z opisu na rys. E2 wynika, iż będzie realizowane w II etapie. Ponadto prosimy o informację czy zadanie zostało podzielone na etapy. Z opisu SWZ oraz przedmiaru to nie wynika.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi:

Ad.1) Wyjaśniamy że, zgodnie z Opisem technicznym pkt 2.7.2. Roboty ziemne. stwierdzono: "W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymaganej normą odległości co najmniej 0,5m od istniejących sieci oraz 1,5m od pni drzew.

Jednocześnie informujemy, że w dokumentacji przy projektowaniu przebiegu linii kablowej oświetlenia uwzględniono istniejący drzewostan. Trasę linii kablowej zaprojektowano linią falistą z ich ominięciem i zachowanej wymaganej przepisami odległości 1,5m od korzeni drzew.

Ad.2) W pkt. 13.3 SWZ zapisano jakie dokumenty należy załączyć do oferty. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3) wraz z referencjami oraz wykaz osób (załącznik nr 2) należy złożyć dopiero na wezwanie zamawiającego.

Ad.3) Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych przez tego samego pracownika dot. osoby posiadającej uprawnienia z grupą SEP-D i SEP-E

Ad.4) Zamawiający nie przewiduje zmiany ilości osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E”. Ilość ta podyktowana jest priorytetowością i terminowością wykonania zadania. Zamawiający ustalając liczbę pracowników w tym przypadku kierował się zakresem robót do wykonania w określonym terminie oraz ryzykiem związanym między innymi zabezpieczeniem się na wypadek wystąpienia zakażeniem wirusem COVID – 19 przez pracowników Wykonawcy.

Ad.5) W załączeniu karta katalogowa słupa oraz wysięgnika.

Ad.6) W załączeniu karta katalogowa oprawy z parametrami technicznymi.

Ad.7) Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2 etapach.

Etap 1 przewiduje wykonanie oświetlenia drogowego za pośrednictwem 23 sztuk 8m słupów łukowych. Zakres ten objęty jest niniejszą procedurą przetargową.

Etap 2 obejmuje oświetlenie stref przejść dla pieszych. Etap ten nie jest objęty obecnym postępowaniem.

Projekt przewiduje latarnie 2-elementowe składające się z odcinka prostego (słupa) o wysokości 7m oraz z wysięgnika łukowego o wysokości 1m zabudowanego na wierzchołku słupa. W związku z powyższym całkowita (sumaryczna) wysokość słupa wynosi 8m.

Ad.8) Oświetlenie przejść dla pieszych nie jest przedmiotem obecnego postępowania. Dlatego brak tego zakresu robót w przedmiarze. Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2 etapach.

Niniejsze pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> w dniu 21.05.2021r

Załączniki:

1. Karta katalogowa słupa.
2. Karta Katalogowa oprawy.
3. Karta katalogowa wysięgnika.

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu.
2. WP a/a sprawy.

Zamieszczono:

Strona internetowa www.mzum.katowice.pl.

Ogólne informacje dot. ochrony danych osobowych:

Mając na względzie wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) obowiązki informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych realizuje Miasto Katowice działające przez swoje jednostki organizacyjne, w tym MZUiM. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mzum.katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 w. 147. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy, wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zakres tych praw, zasady ich realizacji i ich ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy.

Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt MZUiM opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.html>.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Jacek Mizdański

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Piotr Handwerker