

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SULĘCZYŃNO

UL. KASZUBSKA 26,

83-320 SULĘCZYŃNO

Znak postępowania: ZP.271.1.1.2024

Sulęczyńno, 2024-07-04

WYJAŚNIENIE NR 3

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 271 pkt 2 ustawy Pzp) pn. „BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYŃNIE – ETAP II i III”

I. Wyjaśnienie dot. części nr 1 postępowania pn. „BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYŃNIE – ETAP II.

Dla uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że:

- 1) W pomieszczeniach piwnicznych należy wykonać ogrzewanie podłogowe.
- 2) W instalacji wentylacji należy zamontować anemostaty.
- 3) Posadzki w budynku wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem z podziałem na terakotę i wykładzinę podłogową gr. 2 mm, spoinowaną i z wyłożonymi listwami na ścianach o wys. 0,10 m.

II. Wyjaśnienie dot. części nr 2 postępowania pn. „BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYŃNIE – ETAP III.

Dla uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że:

- 1) Przed wejściem głównym do budynku należy wykonać klomb z niską zielenią.
- 2) Źródłem ciepła zasilającym budynek będą pompy głębinowe – odwierty zlokalizowane na działce 305/7 w ilości 39 szt. Zasilanie gazem zostało wykluczone.
- 3) Instalacja wewnętrzna p.poż. została wykonana łącznie z szafkami. Należy instalację podłączyć do hydroforu zlokalizowanego w piwnicy.
- 4) Należy wykonać balustrady ocynkowane na zewnątrz budynku (schody zewnętrzne) oraz w środku na biegach schodowych.
- 5) Kable zasilające lampy zewnętrzne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie późniejszej eksploatacji przez użytkownika.
- 6) Przed budynkiem należy zlokalizować agregat prądowórczy o mocy 80 kW klasy minimum III.

II. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

IV. Termin określony w SWZ do składania ofert nie ulega zmianie tj. składanie ofert do dnia 09 lipca 2024 r. do godziny 10⁰⁰. Otwarcie 09 lipca o godz. 10¹⁵.

Paweł Trzebiatowski

Wójt Gminy Sulęczyńno

Publikacja na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/939720>