

## ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 137 ust. Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla przetargu nieograniczonego 17/NTSI/2023 pn. „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu – roboty budowlane”, dokonuje się następującej zmiany:

### SWZ:

SWZ – strona 27, rozdział 15 „Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, pkt 15.2 oraz 15.3 – było:

15.2. Termin składania ofert do dnia: 25.01.2024 r., godz. 10:00.

15.3. Termin otwarcia ofert: 25.01.2024 r., godz. 11:15.

otrzymują nowe brzmienie:

15.2. Termin składania ofert do dnia: 31.01.2024 r., godz. 10:00.

15.3. Termin otwarcia ofert: 31.01.2024 r., godz. 11:15.

SWZ – strona 28, rozdział 16 „Termin związania ofertą”, pkt 16.1 – było:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 23.04.2024r.

otrzymuje nowe brzmienie:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 28.04.2024r.

SWZ – strona 32, rozdział 20 „Wymagania dotyczące wadium”, pkt 20.1 – było:

20.1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

ZADANIE 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu- część mechaniczna	200 000 zł netto
ZADANIE 2 – System retencji	30 000 zł netto

otrzymuje nowe brzmienie:

- 20.1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

ZADANIE 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu- część mechaniczna	200 000 zł
ZADANIE 2 – System retencji	30 000 zł

SWZ – strona 32, rozdział 20 „Wymagania dotyczące wadium”, pkt 20.2 – było:

- 20.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 25.01.2024r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

otrzymuje nowe brzmienie:

- 20.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 31.01.2024r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

SWZ – załącznik nr 2 „Wzór umowy”

1. Załącznik nr 2 do SWZ „WZÓR UMOWY”, strona 2 (dotyczy: zadania 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu – część mechaniczna oraz zadania 2: System retencji), – § 4, ust. 2 – było:
2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w częściach na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w częściach na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego, nie częściej niż raz na 3 miesiące.
2. Załącznik nr 2 do SWZ „WZÓR UMOWY”, strona 4 (dotyczy: zadania 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu – część mechaniczna oraz zadania 2: System retencji), – § 4, ust. 14 – wykreśla się w całości zapis:
14. Zamawiający informuje że środki na rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie

realizowane z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, zgodnie z powyższym strony będą obowiązywały ogólne wytyczne i zasady wynikające z regulaminu WFOŚiGW w Katowicach.

## **SWZ – załącznik nr 11 „Przedmiar robót – roboty budowlane”**

**1. Załącznik nr 11 do SWZ „Przedmiar robót – roboty budowlane”, zadanie 1 (Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu – część mechaniczna), pozycja 1.3.5 „Konstrukcje pod obudowy ścian z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez cynkowanie” – było:**

10,26 t

otrzymuje nową ilość:

10,56 t

**2. Załącznik nr 11 do SWZ „Przedmiar robót – roboty budowlane” zadanie nr 2 (System retencji), pozycja 1.2.21 Zasuwy nożowe DN200 PN10 – szt. 1 , 1.2.22 Zasuwy nożowe DN300 PN10 - szt. 1 – zostają wykreślone.**

***Zamawiający informuje również, że w dniu dzisiejszym zamieścił dokumentację geologiczną, dotyczącą zadania nr 1 oraz umieścił uaktualniony zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar robót – roboty budowlane”.***

*Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.*

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY**

*Halina Staszekiewicz*

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o.  
34-200 Żywiec, ul. Bracka 66  
tel. 33-860-64-00, fax 33-860-63-10  
REGON 070540937 NIP 553-010-10-94