



Identyfikacja urządzenia	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13		
Opis	Obwód oświetlenia pom. 2,14	Obwód oświetlenia pom. 2,15/2,16	Obwód oświetlenia WC 2,18/2,19	Obwód oświetlenia pom. 2,21/2,22	Obwód oświetlenia strych	rezerwa	rezerwa		
Obwód – Moc	kW	kW	kW	kW	kW				
Przewód – Przekrój	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2				
Typ kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo				

**Termo Projekt**

Rodzaj inwestycji

Adres

Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewid. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 670/4, 26–060 Chęciny

Inwestor

Adres

Gmina Chęciny  
Pl. 2 Czerwca 4  
26–060 Chęciny

Przedmiot rysunku

Schemat ideowy tablicy TR3

Projektant

mgr inż. Agnieszka Piekaarska–Kapusta  
upr. bud. nr SLK/7621/PWBE/17

Skala

1:100

Data

11.2021

Nr rys.

E–14–2

Podpis: