


PIĘTRO



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: PIĘTRO		
Lp.	NAZWA POM.	POW. [m.] użytkowa
2.1.	Gabinet dyrektora	15.72
2.2.	Gabinet stomatologiczny	15.96
2.3.	Strylizatorium	10.29
2.4.	Przedśionek	1.88
2.5.	Magazyn	2.45
2.6.	Punkt analityczny	17.83
2.7.	Kł. schodowa	8.13
2.8.	Gabinet lekarski	15.50
2.9.	Gabinet zabiegowy	29.33
2.10.	Hol	106.23
2.11.	Gabinet lekarski	15.55
2.12.	Zaplecze sali	4.95
2.13.	Zaplecze sali	8.81
2.14.	Kinezyterapia	27.62
2.15.	Gabinet pielęgniarok	14.52
2.16.	Gabinet lekarski	14.39
2.17.	Hol	13.60
2.18.	WC damskie	7.26
2.19.	WC męskie	7.15
2.20.	Hol	1.53
2.21.	Sala konferencyjna	29.55
2.22.	Zaplecze sali	10.37
2.23.	Strych	38.34
SUMA POW. ŁĄCZNIE		416.9600

LEGENDA

- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP44
- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP20
- łącznik jednobiegunowy schodowy IP44
- łącznik jednobiegunowy schodowy IP20
- łącznik świecznikowy IP20
- łącznik świecznikowy IP44
- łącznik krzyżowy IP20
- łącznik krzyżowy IP44
- nasufitowa czujka obecności
- oprawa LED 78W, 9000lm
- oprawa LED 45W, 5500lm
- oprawa LED 45W, 3000lm
- oprawa LED 39W, 4900lm

Termo Projekt

Rodzaj inwestycji Adres	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewid. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 670/4, 26–060 Chęciny	Skala 1:100
Inwestor Adres	Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26–060 Chęciny	Data 11.2021
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetlenia ogólnego – piętro	Nr rys. E–6
Projektant	mgr inż. Agnieszka Piekaarska–Kapusta upr. bud. nr SLK/7621/PWBE/17	Podpis: