



Identyfikacja urządzenia	R2	F14	Z1	S1	F15	F16	F17	S2	F18
Opis	Wyt. różnicowo – prądowy	Obwód zegara sterującego	Zegar sterujący programowalny, 2–kanałowy	Stycznik	Podgrzewacze wody pom. 2,1/2,2	Podgrzewacze wody pom. 2,3/2,6	Podgrzewacze wody pom. 2,8/2,9	Stycznik	Podgrzewacze wody pom. 2,11/2,14
Obwód – Moc		kW			kW	kW	kW		kW
Przewód – Przekrój		3x1,5 mm2			3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2		3x2,5 mm2
Typ kabla		YDY2o			YDY2o	YDY2o	YDY2o		YDY2o

Arkusz 3/4

Termo Projekt

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewd. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 670/4, 26–060 Chęciny	Skala 1:100
Inwestor	Gmina Chęciny	Data 11.2021
Adres	Pl. 2 Czerwca 4 26–060 Chęciny	
Przedmiot rysunku	Schemat ideowy tablicy TR3	Nr rys. E–14–3
Projektant	mgr inż. Agnieszka Piekaarska–Kapusta upr. bud. nr SLK/7621/PWBE/17	Podpis: