



LEGENDA

- iglica kominowa 1m
- drut ogromowy fi 8
- bednarka FeZn 30x4
- złącze kontrolne
- uchwyt krzyżowy pręt-bednarka
- uziom pionowy fi 16, l-6m

Termo Projekt		
Rodzaj inwestycji Adres	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewid. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 670/4, 26-060 Chęciny	Skala 1:100
Inwestor Adres	Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny	Data 11.2021
Przedmiot rysunku	Instalacja odgromowa	Nr rys. E-10
Projektant	mgr inż. Agnieszka Piekaarska-Kapusta upr. bud. nr SLK/7621/PWBE/17	Podpis: