

3

3

3



Identyfikacja urządzenia	F19	F20							
Opis	Podgrzewacze wody pom. 2,15/2,16	Podgrzewacze wody WC							
Obwód – Moc	kW	kW							
Przewód – Przekrój	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2							
Typ kabla	YDYżo	YDYżo							

Arkusz 4/4

Termo Projekt

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewid. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 670/4, 26–060 Chęciny	Skala 1:100
Adres	Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26–060 Chęciny	Data 11.2021
Inwestor		Nr rys. E–14–4
Adres		
Przedmiot rysunku	Schemat ideowy tablicy TR3	
Projektant	mgr inż. Agnieszka Piekaarska–Kapusta upr. bud. nr SLK/7621/PWBE/17	Podpis: