



Identyfikacja urządzenia	W1	K1	O1	R1	F1	F2	F3	F4	F5
Opis	rozłącznik izolacyjny modułowy	Sygnalizacja fazy L1, L2, L3	Ogranicznik przepięć	Wytł. różnicowo – prądowy	Kocioł KG1	Kocioł KG2	Wytł. różnicowo – prądowy	Pompa kotłowa KP1	Pompa kotłowa KP2
Obwód – Moc					kW	kW		kW	kW
Przewód – Przekrój	5x16 mm ²	1x1,5 mm ²			3x4 mm ²	3x4 mm ²		3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²
Typ kabla	YDY2o	LgY			ONPD	ONPD		ONPD	ONPD

Arkusz 1/3

Termo Projekt

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewid. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 670/4, 26-060 Chęciny	Skala 1:100
Adres		
Inwestor	Gmina Chęciny	Data 11.2021
Adres	Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny	
Przedmiot rysunku	Schemat ideowy tablicy TRK	Nr rys. E-15-1
Projektant	mgr inż. Agnieszka Piekaarska-Kapusta upr. bud. nr SLK/7621/PWBE/17	Podpis: