


z przyłącza gazu
wg. odrębnego opracowania

- Legenda:**
- projektowany przewód gazu
 - — proj. zawór odcinający
 - — proj. filtr siatkowy
- Oznaczenia:**
1. Projektowany kocioł gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 38kW
 2. Projektowany kocioł gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 20kW
 3. Projektowana szafka gazowa z kurkiem głównym, reduktorem o przepustowości 10m³/h i gazomierzem miechowym G-6 R130



Termo Projekt		
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach	Skala 1:50
Adres	Os. Północ 10, 26-060 Chęciny	
Inwestor	Gmina Chęciny	Data 12.2021
Adres	Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny	
Przedmiot rysunku	Aksonometria instalacji gazu	Nr rys. S-3
Projektant	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06	Podpis:
Opracował	mgr inż. Karol Rutz	Podpis: