



| ZESTAWIENIE POWERZCINI: PARTER | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| Lp. | NAZWA POM. | POW. [m ²] |
| 1.1. | Krioterapia | 11.94 |
| 1.2. | Światłolecznictwo | 10.21 |
| 1.3. | Rehabilitacja | 24.38 |
| 1.4.a. | Przedstonek | 1.62 |
| 1.4.b. | WC | 1.42 |
| 1.5. | Hol | 13.97 |
| 1.6. | Gabinet poloznej | 19.88 |
| 1.7. | Masaż | 5.87 |
| 1.8. | Magnetronik | 5.94 |
| 1.9. | Szanna | 10.10 |
| 1.10. | Hol | 24.36 |
| 1.11. | WC | 1.46 |
| 1.12. | Przedstonek | 1.54 |
| 1.13. | WC | 1.46 |
| 1.14. | WC | 1.47 |
| 1.15. | Przedstonek | 1.93 |
| 1.16. | Gabinet poloznej | 19.22 |
| 1.17. | Pokój socjalny | 28.20 |
| 1.18. | Hol + kl. schodowa | 12.92 |
| 1.19. | Wiatrołap | 4.56 |
| 1.20. | Hol | 1.53 |
| 1.21. | WC dla NP | 4.94 |
| 1.22. | Brudownik | 4.31 |
| 1.23. | Mag. czysty | 12.19 |
| 1.24. | Hol | 4.62 |
| 1.25.a. | Przedstonek | 1.42 |
| 1.25.b. | WC dla personelu | 1.22 |
| 1.26. | Administracja | 13.02 |
| 1.27. | Rejestracja | 28.01 |
| 1.28. | Hol | 39.28 |
| 1.29. | Gabinet lekarski | 17.69 |
| 1.30. | Punkt szczepień | 19.64 |
| 1.31. | Wyście | 13.95 |
| 1.32. | Hol | 2.93 |
| 1.33. | WC | 2.53 |
| 1.34. | Przedstonek | 2.95 |
| 1.35. | WC | 5.40 |
| 1.36. | Hol | 41.86 |
| 1.37. | Hol | 2.81 |
| 1.38. | WC | 2.87 |
| 1.39. | Przedstonek | 3.16 |
| 1.40. | WC | 5.37 |
| 1.41. | Gabinet lekarski | 15.80 |
| 1.42. | Gabinet zabiegowy | 20.10 |
| 1.43. | Gabinet lekarski | 16.56 |
| 1.44. | Wozkownia | 14.09 |
| 1.45. | Boks zakazny | 8.17 |
| 1.46. | Boks zakazny | 8.12 |
| 1.47. | Przedstonek | 2.25 |
| 1.48. | WC | 1.36 |
| 1.49. | Hol | 6.93 |
| SUMA POW. ŁĄCZNIE | | 587.43 |

- Legenda:**
- 1-21 Pion instalacji c.o. projektowane zasilanie instalacji c.o. projektowany powrót instalacji c.o.
 - 21K/600 projektowany grzejnik płytowy boczozasilany
 - GP22/600/800 istniejący grzejnik płytowy boczozasilany
 - 1.28 +20 °C Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna
 - Φwym: 1289 W Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

| Termo Projekt | |
|--------------------------|---|
| Rodzaj inwestycji | Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach |
| Adres | Os. Północ 10, 26-060 Chęciny |
| Investor | Gmina Chęciny |
| Adres | Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny |
| Przedmiot rysunku | Rzut parteru – instalacja c.o. |
| Projektant | mgr inż. Andrzej Borkowski |
| upr. nr SLX/1453/PWOS/06 | Podpis: _____ |
| Opracował | mgr inż. Karol Rutz |
| | Podpis: _____ |
| | Skala 1:100 |
| | Data 12.2021 |
| | Nr rys. S-6 |