



Identyfikacja urządzenia	F7	F8	F9	F10		F11	F12	F13	F14
Opis	Pompa obiegowa KP3	Pompa obiegowa KP4	Zawór trójdrogowy HM1	Zawór trójdrogowy HM2	Wyt. różnicowo – prądowy	Wentylator kanałowy	Nawietrzak ścienny 1	Nawietrzak ścienny 2	Nawietrzak ścienny 3
Obwód – Moc	kW	kW	kW	kW		kW	kW	kW	kW
Przewód – Przekrój	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2		3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2
Typ kabla	ONPD	ONPD	ONPD	ONPD		ONPD	ONPD	ONPD	ONPD

Arkusz 2/3

## Termo Projekt

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewd. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 670/4, 26–060 Chęciny	Skala 1:100
Adres	Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26–060 Chęciny	Data 11.2021
Przedmiot rysunku	Schemat ideowy tablicy TRK	Nr rys. E–15–2
Projektant	mgr inż. Agnieszka Piekaarska–Kapusta upr. bud. nr SLK/7621/PWBE/17	Podpis: