

GMINA SOMIANKA
Ul. Armii Krajowej 4
07-203 Somianka
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

Kz.272.10.2023

Somianka, dnia 7 lipca 2023r.

Do Wykonawców

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający nie prowadzi negocjacji, na zadanie pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach**” – znak sprawy Kz.272.10.2023.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

„Przekrój poprzeczny boiska zawiera warstwę uzupełniającą nasypu z kruszywa naturalnego np. pospółki gr. ok. 25cm. Brak takiej pozycji w przedmiarze prosimy o uzupełnienie.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Inwestycja nie zakłada wykonania nasypu z kruszywa naturalnego, rysunek dołączony w dokumentacji przetargowej był błędny. Usunięto błędne zapisy i załączono poprawny rysunek jako załącznik o nazwie Rys.3.0 Przekroje konstrukcyjne.

Pytanie nr 2:

„Na jakiej powierzchni należy przyjąć nasypy uzupełniający z kruszywa naturalnego.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o dołączenie rysunku wykonawczego ogrodzenia.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Załącznik z rysunkiem Rys.6.0 Piłkochwył.

Pytanie nr 4:

„Czy zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia o następujących parametrach: słupy 80x80x2mm; siatka pp o oczku 45x45mm, zastrzały 60x40x2mm; rozstaw słupów od 3,5-4,5m; brama wymiar 3,00(2x1,50)x2,00m; furtka 1,2x2,00m.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania ogrodzenia o powyższych parametrach. Dopuszczalne parametry: słupy 80x80x(minimum) 3 mm, siatka pp o oczku 35mm x 35 mm o grubości 3,5 mm, zastrzały 60mm x40mm x minimum 3mm, rozstaw słupów od 3,5 m- 4 m, brama wymiar 4,00m (2 x 2m)x 2m; furtka 1,2m x 2m.

Pytanie nr 5:

„... Tym samym prosimy o dopuszczenie nawierzchni zgodnych z aktualną normą PN EN 14877:2014.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie zgodnie z aktualną normą PN EN14877:2014.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Wójta Gminy Somianka

Zastępca Wójta Gminy Somianka