



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 3103

tel. 47 701 2007

Radom, dnia 17.11.2022 r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

Sekcja Zamówień Publicznych

L. dz. ZP: 2792/22

Egz. Pojedynczy

RTJ. 92/22

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na dostawę w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia: **Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w węzłach OST 112 Nr sprawy 73/22***

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w związku z zapytaniem, które wpłynęło od wykonawców dokonuje na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśnień i zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1: W załączniku nr 10 są opisane wymagania stawiane jednostkom. Zauważyłem chyba pewien błąd. Otóż wymieniony klimatyzator ASYG24KLCA/AOYG24KLTA sam nie posiada wymienionych poniżej funkcji (tak na szybko to na pewno automatycznego ruchu żaluzji w poziomie oraz funkcji 10°C HEAT). Czy zatem klimatyzator innej marki posiadający funkcję (wszystkie, zamienne?) wymienionego klimatyzatora ASYG24KLCA/AOYG24KLTA będzie odpowiedni?

Odpowiedź nr 1: Dokonuje się modyfikacji załącznika nr 10 do SWZ w części „Minimalne wymagania dla montowanych urządzeń” w następującym zakresie:

- 1) Usuwa się zapis żaluzje „pionowe”
- 2) Usuwa się zapis „funkcja 10°C HEAT”
- 3) Usuwa się zapis „Sterowanie Wi-Fi (opcja)”

Pytanie nr 2: Czy jest możliwość otrzymania jakichkolwiek rzutów pomieszczeń podlegających montażowi klimatyzacji z np. naniesionymi jednostkami (jeżeli ich miejsce jest ściśle określone), rozdzielnią.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający zaleca, aby oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczeń, w których przewidziana jest wymiana urządzeń, dokonując sprawdzenia długości prowadzonych przewodów oraz możliwości montażu urządzeń w naturze. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie będzie udostępniał rzutów pomieszczeń.

W związku z powyższym Zamawiający:

1. wycofuje załącznik nr 10 do SWZ i w jego miejsce wprowadza załącznik nr 10 do SWZ po zmianach.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

Justyna Kowalska
Justyna Kowalska

Wyk. egz. poi.

Opr. Monika Jędryś

Wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ opublikowano na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w dniu

17.11.2022 r.