



Poznań, 01.08.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-85/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę zabudowy medycznej meblowej do siedziby G-PSK.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Dot. załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1:

W związku z wymaganiem aby prowadnice do szuflad były refencyjne (METABOX) prosimy o dopuszczenie aby tył i boki szuflad były jak najbardziej zbliżone do wysokości frontu szuflady.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, dopuszczalna różnica wysokości: nie więcej niż 10 mm.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby między dolną krawędzią szafek górnych a górną krawędzią blatu była odległość 55cm. Jest to standardowy stosowany wymiar.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

.....
(Data i podpis Zamawiającego)

