



POŁĄCZENIE ZWODÓW NA DACHU Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM – DRUT STALOWY OCYNKOWANY D=8 MM
W RURKACH OSŁONOWYCH SAMOGĄSNAJĄCYCH POD TYNKIEM.
POŁĄCZENIA WYKONAĆ POPRZEC ZŁĄCZA KONTROLNE MONTOWANE W PUSZKACH OSŁONOWYCH W ELEWACJI.



rzut dachu
skala 1:100

VOLMEN PRACOWNIA PROJEKTOWA 81-154 Gdynia, ul. Płakowa 10, tel. 512 145 897	
TEMAT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu na działkach 122/18; 122/19 i 122/37 w obrębie Browina w gminie Chmielnia
OPRACOWANIE:	PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RYSUNEK:	Rzut dachu - instalacja odgromowa
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Wroblewski nr upr.: bud. 4095/Gd/90 do proj. w specj. elektrycznej bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Konkol nr upr.: bud. POM/0008/POOE/13 do proj. w specj. elektrycznej bez ograniczeń
DATA: 10.2021r.	BRANŻA ELEKTRYCZNA
	rys. nr E2