



Kamionka Wielka, dnia 09 sierpnia 2023 r.

GKiOŚ.271.13.2023

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Remont drogi gminnej 290946 K Kamionka Wielka - Rachelówka w km od 0+0,00 do 0+590,00 w miejscowości Kamionka Wielka, Gmina Kamionka Wielka w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje zamknięcie ruchu na odcinku objętym niniejszym zamówieniem?

Odpowiedź nr 1:

Tak. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd dla mieszkańców.

Pytanie nr 2:

W związku z koniecznością wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z montażem oznakowania prosimy o uwzględnienie takiej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 2:

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dysponuje skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem do Starostwa Powiatowego?

Odpowiedź nr 3:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza do wytwarzania mieszanki na warstwę wiążącą zastosowanie granulatu asfaltowego?

Odpowiedź nr 4:

Nie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dysponuje zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 6:

W związku z określeniem w SWZ okresu gwarancji dla przedmiotowych robót z uwzględnieniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego prosimy o uzupełnienie SWZ w zakresie określenia terminu gwarancji dla oznakowania grubowarstwowego w ilości 36 miesięcy.

Odpowiedź nr 6:

Na przedmiotowe oznakowanie poziome cienkowarstwowe Wykonawca winien udzielić takiego samego okresu gwarancji i rękojmi jak na całość zadania (zgodnie z wariantami wskazanymi w Rozdziale XIX SWZ i formularzu ofertowym).

Pytanie nr 7:

W związku z planowanym zakresem robót rozbiórkowych prosimy o udzielenie informacji, czyją własnością pozostają materiały z rozbiórek.

Odpowiedź nr 7:

Materiały z rozbiórek do dyspozycji wykonawcy.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną obejmującą odcinek drogi gminnej objęty niniejszym zamówieniem? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź nr 8:

Nie.

Pytanie nr 9:

Prosimy o dopisanie w przedmiarze robót pozycji uwzględniających dowiązanie istniejących zjazdów z kruszywa oraz zjazdów asfaltowych do nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi gminnej.

Odpowiedź nr 9:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Roboty ujęte w przedmiarze w pozycjach od 1 do 13.

Pytanie nr 10:

Przedmiar robót poz. 12 wskazuje do wykonania pobocza z kruszywa łamanego do 31,5 mm gr. 10 cm, natomiast wg opisu projektu pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego 0-63 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 10:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zastosować frakcję 0-31,5 mm.

Pytanie nr 11:

Przedmiar robót poz. 6 wskazuje do wykonania podbudowę z kruszywa naturalnego – warstwę dolną o gr. 20 cm, natomiast rys. przekroju typowego oraz opis projektu nie uwzględnia takiej pozycji. Prosimy o informację czy należy wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego zgodnie z przedmiarem robót, oraz wskazanie miejsca jej wbudowania w ilości wskazanej w przedmiarze tj.20 m3.

Odpowiedź nr 11:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Warstwa ta stanowi podbudowę pod ściekiem z kostki granitowej.

Pytanie nr 12:

Prosimy o dopisanie w przedmiarze robót pozycji uwzględniających wykonanie warstw konstrukcyjny pod warstwy asfaltowe na poszerzeniu drogi. Istniejąca jezdnia betonowa jest węższa niż określona w dokumentacji projektowej. W celu uzyskania docelowo 4 m szerokości w-wy ścieralnej niewątpliwie należy wykonać poszerzenie istniejącej jezdni.

Odpowiedź nr 12:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Roboty ujęte w przedmiarze w pozycjach od 1 do 13.

Pytanie nr 13:

W związku z koniecznością wykonania poszerzenia istniejącej jezdni prosimy o dopisanie w przedmiarze robót pozycji obejmujących wykonanie robót ziemnych, nasypów oraz podbudowy pod pobocza.

Odpowiedź nr 13:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Roboty ujęte w przedmiarze w pozycjach od 1 do 13.

Pytanie nr 14:

Prosimy o jednoznaczne określenie szerokości pobocza, którą docelowo należy uzyskać, gdyż są rozbieżności w zapisach dokumentacji projektowej, a mianowicie, opis techniczny

wskazuje docelową szerokość pobocza 0,2-0,5 m, natomiast wg rys. „przekroje poprzeczne” szerokość poboczy wynosić powinna 0,5 m.

Odpowiedź nr 14:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Szerokość zmienna od 0,2 do 0,5m .

Pytanie nr 15:

Przedmiar robót poz. 7 wskazuje do wykonania podbudowę z kruszywa łamanego – warstwę górną o gr. 15 cm, natomiast rys. przekroju typowego oraz opis projektu nie uwzględnia takiej pozycji. Prosimy o informację czy należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego zgodnie z przedmiarem robót, oraz wskazanie miejsca jej wbudowania w ilości wskazanej w przedmiarze tj. 215 m².

Odpowiedź nr 15:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Warstwa ta stanowi podbudowę pod ściekiem z kostki granitowej.

Pytanie nr 16:

Prosimy o podanie hierarchii ważności opracowań stanowiących dokumentację techniczną, wyszczególnionych w rozdz. IV, ust. 6 SWZ.

Odpowiedź nr 16:

Dokumentacja techniczna wskazana w Rozdziale IV ust. 6 SWZ stanowi integralną część SWZ. W związku z powyższym należy ją w całości uwzględnić w cenie ofertowej Wykonawcy. Ponadto w Rozdziale IV ust. 8 SWZ zapisano: „Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej”.

Pytanie nr 17:

Według rys. planów sytuacyjnych dla odc. I w km 8+950 – 10+510 do wymiany i regulacji jest 15 szt. wpustów ulicznych natomiast przedmiar robót poz. 11 wskazuje na 7 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 17:

Zakres zamówienia wskazany w pytaniu nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

II. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ.

Załącznik:

1. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

Wójt Gminy

Kamionka Wielka

(-) Andrzej Stanek

09.08.2023 r.

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [Platforma zakupowa - 798969](#)

[Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamionka Wielka](#)

2. aa. UG - GKiOŚ.