



Zakrzewo, dnia 4 grudnia 2023 roku

Gmina Zakrzewo  
ul. Kująńska 6  
77-424 Zakrzewo

## WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** | *Postępowania prowadzonego pn.: „Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kująńskiej w Zakrzewie”*  
**Nr sprawy:** | IPZ.271.15.2023

**Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą p.z.p.”. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie 1:**

*„W SWZ – pkt. 2 (str. 3) zapisano, że kan. deszcz. składa się z 5 studni rew. Dn600 PP SN8 i 5 wpustów ulicznych Dn425 PP SN80 w załączniku nr 1a RCO do SWZ są studnie rew. Z kregów betonowych Dn1000 i wpusty uliczne betonowe Dn500 mm z osadnikiem. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jakie ostatecznie mają być studnie rew., wpusty uliczne oraz wysokość osadnika wpustu. Czy konieczne są podkłady betonowe gr. 15 cm pod studniami i wpustami betonowymi czego nie uwzględniono w opisie technicznym w/w zadania.”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać studnie betonowe DN1000 oraz wpusty betonowe DN500 z osadnikiem minimum 0,50 m. Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać podkłady betonowe.

### **Pytanie 2:**

*„W załączniku nr 10 do SWZ pkt. 11 występuje odwodnienie wykopu w związku z czym proszę o udostępnienie dok. geotechnicznej dla w/w zadania.”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że projektant wykonał rozpoznanie gruntu na potrzeby zadania we własnym zakresie. Nie stwierdził występowania wód gruntowych. Jednakże ze względu na zmienność warunków gruntowo-wodnych założone zostało w przedmiarze robót odwodnienie wykopów.

### **Pytanie 3:**



*„W związku z brakiem dokumentacji geotechnicznej czy konieczna jest całkowita wymiana gruntu czego nie uwzględniono w opisie technicznym w/w zadania, czego nie uwzględniono w opisie technicznym w/w zadania.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać prace zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

**Pytanie 4:**

*„Proszę o udostępnienie rysunku technicznego wzmocnienia dna i skarp wylotu kanału do rowu co wynika z załącznika 1a RCO do SWZ i przedmiaru robót nr 2, czego nie uwzględniono w dokumentacji technicznej i opisie.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępnia rysunek techniczny w załączeniu do niniejszych wyjaśnień – Załącznik nr 1.

**Pytanie 5:**

*„W SWZ – pkt. 3 (str. 4) zapisano, że kanalizacja sanitarna obejmuje budowę 5 studni rew. betonowych Dn1000 i 14 odcinków przyłączy zakończonych studnią rew. przel. Dn min. 450 mm, a w załączniku nr 1a RCO do SWZ są studnie bet. Dn1000 i na przyłączach studnie PCV Dn 425 natomiast w opisie techn. i na profilu kan. san. studnie rewizyjne o średnicach 600 i 450 mm. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jakie ostatecznie mają być studnie rew. i studnie na przyłączach.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ofercie należy przyjąć studnie betonowe fi1000 (na kanale głównym) i studnie tworzywowe o średnicy min. 425mm (wskazane 450mm) na podejściach do poszczególnych działek.

**Pytanie 6:**

*„Czy studnie rewizyjne S6 odcinek sieci Dn200 dł. 6,18 m, przyłączy i studnia KS8 są istniejące jeżeli nie to czy należy doliczyć?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że studnia oznaczona jako S6 i KS8 – odcinek sieci ks200 o dł. 6,18m są istniejącymi i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

**Pytanie 7:**

*„Czy Zamawiający może udostępnić stałą organizację ruchu? W dokumentacji widnieje tylko strona tytułowa?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępnia stałą organizację ruchu w załączeniu do niniejszych wyjaśnień – Załącznik nr 2.

**Pytanie 8:**

*„Czy nadzór archeologicznego jest w zakresie Wykonawcy?”*



### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nadzór archeologiczny nad niniejszą inwestycją pozostaje w zakresie Wykonawcy.

### **Ponadto, działając na podstawie art. 286 ustawy p.z.p., Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

1. Poprzez publikację dodatkowych dokumentów projektowych, które są niezbędne do przygotowania przez Wykonawców oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia. Dodatkowe dokumenty do niniejszej dokumentacji – Załącznik nr 3.
2. Poprzez nadanie nowego brzmienia pkt. 1 Rozdział X SWZ:  
*„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 11 stycznia 2024 r.**, tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*
3. Poprzez nadanie nowego brzmienia pkt. 2 Rozdział XI SWZ:  
*„2. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 13 grudnia 2023 r. do godziny 10:00.**”*
4. Poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 3 Rozdział XI SWZ:  
*„3. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 13 grudnia 2023 r. o godzinie 10:30.**”*

*Podpisano:*

*Wójt Gminy Zakrzewo*

*/-/ Marek Buława*