

Przystajń, dnia 12.04.2022 r.

RI-KR.271.1.2022

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga zastosowania jednego agregatu prądotwórczego dla wszystkich obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zastosowanie jednego agregatu prądotwórczego dla wszystkich obiektów.

Pytanie nr 2.

Prosimy o określenie minimalnej mocy agregatu prądotwórczego. Obecne zapisy nie precyzują tego parametru, co umożliwia interpretację zapisów w bardzo szerokim zakresie, przez co oferty złożone przez wykonawców nie będą A porównywalne.

Odpowiedź :

Minimalna moc agregatu prądotwórczego: 120 kW.

Pytanie nr 3.

Prosimy o informację jak obecnie rozwiązane jest wyłączenie P.POŻ dla objętych programem obiektów. Ta informacja, jest niezbędna dla przygotowania rzetelnej oferty, ponieważ agregat musi być zintegrowany z instalacją wyłączenia P.POŻ.

Odpowiedź:

Obiekt Przedszkola wykonany jest wg aktualnych wymagań, pozostałe obiekty nie spełniają aktualnych wymagań. Zamawiający umożliwia możliwość wizji w celu zapoznania się z przedmiotowym obiektem.

Pytanie nr 4.

Czy zamawiający rozważa scalenie 3 niezależnych przyłączy elektrycznych w jedno wspólne dla wszystkich obiektów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje scalenia niezależnych przyłączy elektrycznych w jedno wspólne dla wszystkich obiektów.

Pytanie nr 5.

Prosimy o udostępnienie umów z zakładem energetycznym na dystrybucję energii elektrycznej dla wszystkich trzech przyłączy, znajdują się tam informacje niezbędne dla odpowiedniego dobrania urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni Wykonawcy skany umów z zakładem energetycznym na dystrybucję energii elektrycznej.

Uwaga

Zamawiający dodatkowo informuję, że na dwóch Punktach Poboru Energii: 590322428500500656, 590322428500500632 zabudowano instalacje fotowoltaiczną odpowiednio o mocach: 23,94 kWp, 39,6 kWp.

WÓJT
GMINY PRZYSTAJŃ
WÓJT
GMINY PRZYSTAJŃ
Henryk Mach