



RO.271.38.2023

Zblewo, 17.01.2024 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przy Jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowości Radziejewo**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00576447/01 z dnia 2023-12-28)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie:

w celu wyceny tłoczni oraz przystosowania układu sterowania do istniejącego systemu monitoringu proszę o informację jaki system monitoringu posiada gmina. Po czyjej stronie będą koszty związane z rozbudową oraz wpięciem tłoczni do istniejącego systemu monitoringu.

Douzupełnienie odpowiedzi:

Projektowane obiekty należy włączyć do nowego stanowiska wizualizacyjnego. PC z oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA InTouch. Licencja 1000 zmiennych, struktura otwarta. Dostawa kart telemetrycznych po stronie inwestora.

Szczegóły odnośnie ekranów wizualizacyjnych na etapie realizacji. Poza monitoringiem obiektów oprogramowanie musi umożliwiać zdalne sterowanie pomp oraz zmianę parametrów pracy obiektów.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Daniel Szprega
Daniel Szprega

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT