

16-300 Augustów, ul 3 Maja 29

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

GK.6630.25.2018

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z późn. zm.)

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 27.03.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie / za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zlecenie Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów z dnia 23.03.2018r. nr 4355 / 2018 przedmiotem uzgadniania jest sytuowanie następujących projektowanych przyłączy/sieci uzbrojenia terenu :

- sieć energetyczna

- sieć kanalizacji deszczowej

-

-

położonych m. Augustów (200101_1) obr. 0003, Osiedle Południe – ul. Obr.Westerplatte, Mjr H.Sucharskiego dz.nr 3798/9, 3798/33, 3798/53, 3798/55, 3798/62, 3798/78, 3798/79, 3798/86, 3798/87, 3798/88, 3798/89, 3798/90, 3798/92, 3837, 3991/10, 3992/14, 4901, 4987

Sporządził :

INSPEKTOR

inż. Monika Karpio

(stanowisko służbowe ,imię, nazwisko i podpis)

Przewodniczący :






Z up. STAROSTY

mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
GEODETA POWIATOWY

(stanowisko służbowe ,imię, nazwisko i podpis)

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA AUGUSTOWSKI
Nazwa materiału zasobu	<i>kopia protokół z narady koord.</i>
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	<i>GK. 6630.25.2018</i>
Data wykonania kopii	Augustów, 27 MAR. 2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR <i>inż. Monika Karpio</i>

UCZESTNICY NARADY

<i>l.p.</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko uczestników narady</i>	<i>Podpis</i>
1.	Przewodniczący – Starostwo Powiatowe w Augustowie	Leszek Osyda		
2.	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	Bogdan Grabowy		
3.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Antoni Dębowski		
4.	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie	Joanna Urbanowicz		
5.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok	Danuta Lewkowicz	Urgo ołm'e w RF Suhaŭki	
6.	Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze	Marek Bujło	Z zastrzeżeniem uwag wg przekazanego załącznika	
7.	Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie	Hubert Wasilewski		
8.	MPEC „GIGA” Sp. z o.o. Augustów	Janusz Szałwiński		
9.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Augustowie	Lech Grygo		
10.	DUON Dystrybucja S.A.	Piotr Smoczek		
11.	Urząd Miejski w Augustowie	Adam Wysocki		
12.	Urząd Miejski w Lipsku	Grażyna Bachor		
13.	Urząd Gminy Augustów	Ireneusz Kukliński		
14.	Urząd Gminy Nowinka	Bartosz Cichy		
15.	Urząd Gminy Sztabin	Janusz Lotkowski		
16.	Urząd Gminy Płaska	Krzysztof Rackowski		
17.	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	Paweł Bućkowski		
18.	Multimedia Polska S.A.	Robert Borawski	Z zastrzeżeniem uwag wg przekazanego załącznika	
19.				

Temat: FW: narada koordynacyjna GK.6630.25.2018 m.Augustów, Osiedle Południe

Nadawca: Bujło Marek - Hurt <Marek.Bujlo@orange.com>

Data: 2018-03-26 12:08

Adresat: Monika Karpio <monika.karpio@st.augustow.wrotapodlasia.pl>

Witam

INSPEKTOR

inż. Monika Karpio

GK.6630.25.2018 – projekt: budowa sieci energetycznej oraz kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy układu komunikacyjnego na Osiedlu Południe m. Augustów (200101_1), obr.0003 ul. Obr. Westerplatte, Mjr H. Sucharskiego dz.nr 3798/9, 3798/33, 3798/53, 3798/55, 3798/62, 3798/78, 3798/79, 3798/86, 3798/87, 3798/88, 3798/89, 3798/90, 3798/92, 3837, 3991/10, 4901, 4987 .

z uwagami:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn ul. Pieniężnego 21a
10-004 Olsztyn
tel: 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIOL@orange.com
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Olsztynie;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;
4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn w Suwałkach ul. Pułaskiego 65A tel. 87 567 22 10;
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

Z poważaniem

Marek Bujło

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

(podpis pracownika upoważnionego, imię nazwisko, stanowisko)

Nowe zawiadomienia proszę przysyłać na e-mail :

EiSl.narady.koordynacyjne.Olsztyn@orange.com



Marek Bujło, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie
Tel.: +48 89 525 34 43, Kom.: +48 510 064 835
Orange Polska, Seweryna Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn
www.orange.pl

From: Monika Karpio [mailto:monika.karpio@st.augustow.wrotapodlasia.pl]

Sent: Friday, March 23, 2018 1:04 PM

To: Bujło Marek - Hurt

Subject: narada koordynacyjna GK.6630.25.2018 m.Augustów, Osiedle Południe

Dzień dobry.

Na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z późn. zm.) zawiadamiam o zwołaniu narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. K.Brzostowskiego 2 , w dniu 27 marca 2018r. o godz.10.00 w pokoju nr 207 celem uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zwracam się z prośbą o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci energetycznej oraz kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy układu komunikacyjnego na Osiedlu Południe m.Augustów (200101_1), obr.0003 ul. Obr.Westerplatte, Mjr H.Sucharskiego dz.nr 3798/9, 3798/33, 3798/53, 3798/55, 3798/62, 3798/78, 3798/79, 3798/86, 3798/87, 3798/88, 3798/89, 3798/90, 3798/92, 3837, 3991/10, 4901, 4987 .

Kolizje projektowanej sieci energetycznej z istniejącą siecią telekomunikacyjną :

dz.nr 3798/33 (1 kolizja przy bud.nr 4)

dz.nr 3798/79 (3 kolizje przy bud.nr 4)

dz.nr 3798/86 (1 kolizja przy bud.nr 1)

dz.nr 3798/89 (2 kolizje przy bud.nr 6)

dz.nr 3798/90 (1 kolizja przy bud.nr 1 i 1 kolizja przy bud.nr 6)

dz.nr 3991/10 (1 kolizja)

Kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią telekomunikacyjną :

dz.nr 3798/79 (1 kolizja)

dz.nr 3991/10 (1 kolizja)

W załączniku projekt zagospodarowania terenu w formacie pdf (2 arkusze)

Monika Karpio

inspektor w Wydz.GiK

tel. 87 615 52 10

—Załączniki:—

GK.6630.25.2018 rys.1.pdf

1,0 MB

GK.6630.25.2018 rys.2.pdf

551 KB

Łomża, 26.03.2018



Robert Borawski

e-mail: r.borawski@multimedia.pl

ul. Księżnej Anny 2, 18-404 Łomża

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
16-300 AUGUSTÓW, UL. BRZOSTOWSKIEGO 2

Dot.: Narady koordynacyjnej w dniu 27.03.2018r.

W imieniu Multimedia Polska uzgadniam usytuowanie projektowanej sieci energetycznej oraz kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy układu komunikacyjnego na Osiedlu Południe m. Augustów (200101_1), obr.0003 ul. Obr.Westerplatte, Mjr H.Sucharskiego dz.nr 3798/9, 3798/33, 3798/53, 3798/55, 3798/62, 3798/78, 3798/79, 3798/86, 3798/87, 3798/88, 3798/89, 3798/90, 3798/92, 3837, 3991/10, 4901, 4987 pod warunkiem dopełnienia poniższych zaleceń:

1. Prace w pobliżu linii kablowych należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny z należytą ostrożnością oraz zabezpieczyć odkryte kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
2. Na istniejące linie kablowe oznaczone jako *kab.TV* w miejscach kolizyjnych założyć ochronne przepusty dwudzielne arota.
3. W przypadku uszkodzenia kabli wykonawca zostanie obciążony kosztami ich naprawy oraz sumą odszkodowań wypłaconym klientom z tytułu niedostępności usług dostarczanych przez Multimedia Polska S.A.
4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami telekomunikacyjnymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. O terminie wykonywania powyższych prac poinformować lokalną eksploatację co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wykonania prac.
6. Miejsca założenia przepustów zgłosić do odbioru technicznego przed ich zasypaniem do lokalnych służb eksploatacyjnych tel. 691 767 236 lub 691 767 212.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia.

Partner ds. Ewidencji Sieci
Robert Borawski
R.Borawski@multimedia.pl
Tel. 691 767 643

Elektronicznie podpisany
przez Robert Borawski
Data: 2018.03.26
10:36:22 +02'00'

