

3/N/PE 3~16A

- gniazdo 3-biegunowe 1~16A IP44


- oprawa świetlówkowa LED 2x18W IP44

- oprawa typu plafon IP44


- oprawa ewakuacyjna 1h ścienna z piktogramem

- oprawa ewakuacyjna 1h sufitowa z optyką do przestrzeni otwartych

- łącznik jednobiegowy



ptaskownik 25x4 ułożonych na ścianie za pomocą uchytyw
w kolorze żółto-zielonym na wysokości ok. 20cm na posadzkę

Etap:	Projekt Techniczny	Adres:	jednostka ewidencyjna – Gmina Wiejska Szczytno obręb geodezyjny – 17 Olszyny działki nr 420, 421/2	Projektant:	mgr inż. Jacek Dziatkowiak	WAM/0088/PWOE/13		Skala:	Nr rys:	
Branża:	Elektryczna			Sprawdzający:	mgr inż. Robert Dwurznik	POM/0186/PWOE/13		1:50	PTE-1	
Inwestor:	Gmina Szczytno ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno			Temat:	Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody				Nr arkusza	
									Ilość arkuszy	
				Tytuł:	Rzut przyziemia			1	11-2022	