

SZCZYTNO 2022-11-14

ODPIS
PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.423.2022
[21.9.2022]

Uzgodnienie : sieci wodno-sanitarne, oświetlenie terenu (przebudowa SUW)

Lokalizacja obiektu : Gm. Szczytno, obr. Olszyny, dz. 420 i 421/2 (dz. gm)

Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.21.20.3

Zleceniodawca : Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k.
12-100 Szczytno
Chrobrego 1

Nazwa jednostki projektowej : Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k.
12-100 Szczytno
Chrobrego 1

Autor opracowania: A. Wardęcki, J. Działkowiak

Inwestor : Gmina Szczytno
12-100 Szczytno
Łomżyńska 3

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizację ww obiektu z uwzględnieniem uwag:
- zawartych w załączniku /Energia-Operator S.A./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urządzenia podziemne i naziemne winny być wytyczone przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Wszystkie urządzenia podziemne podlegają inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora.
3. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
4. Zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku zniszczenia bądź przemieszczenia koszty wznowienia obciążają inwestora.
5. Odpis jest ważny z załącznikiem graficznym posiadającym klauzulę uzgodnienia.
6. Każda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodniczący narady

Z up. Starosty
Adrian Pawłowski

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik do projektu **Gg.6630.423.2022**

Uzgodniono z uwagami:

1. Termin rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem zgłosić do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Szczycinie Dział Eksploatacji –tel. 89 6121641, 89 6121644. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
 - skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003
3. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu, w sposób uniemożliwiający spełnienie normatywnych odległości od urządzeń ENERGA-OPERATOR SA, należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Szczycinie z wnioskiem o przebudowę sieci w związku z usunięciem kolizji.
4. Zastosować rurę osłonową typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejącym kablu elektroenergetycznym nN 0,4kV w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą. Przed zasypaniem, rur osłonowych zgłosić do sprawdzenia i uzyskać uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją w Rejonie Dystrybucji w Szczycinie, ul. Polna 28.
5. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z linią energetyczną kablową 0.4kV wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
7. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetyki zgłosić do Rejonu Dystrybucji w Szczycinie, ul. Polna 28 Dział Zarządzania Eksploatacją tel. 89 612 16 44 lub 89 612 16 41.
8. Wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożenia dla pracowników i osób postronnych, na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp.

14.11.2022

Rafał Krzynowek

T +48 89 612 15 00

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

operator.olsztyn@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



**STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE**
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1

Na podstawie art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w formie spotkania zainteresowanych podmiotów

19.06.2022
znak sprawy
Szczytno, dnia 14.11.2022

Z up. Starosty
Adrian Pawłowski
(imię, nazwisko, podpis)
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której
wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej
przez PZGIK w Szczycinie zaewidencjonowanej pod numerem

P.2817.2021.0165

PROJEKTANT

Adam Wardecki
mgr inż. Adam Wardecki
mgr bud. WAM/0046/PWOS/05

LEGENDA:

- ① projektowana przebudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody
- ② projektowany zbiornik do magazynowania wody, V=100 m³
- ③ projektowana instalacja paneli fotowoltaicznych, 20 kWp każda
- projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm
- projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm
- projektowane obrzeża betonowe 8 x 30 x 100 cm
- projektowane ogrodzenie panelowe z siatki ogrodzeniowej h=173cm
- projektowana brama wjazdowa dwuskrzydłowa szer. 4,0 m; h=2,00m
- projektowana brama przesuwna na pilota, szer. 6,0 m, h=2,0 m
- projektowana kanalizacja PVC-U Ø160 SN8
- projektowane rurociągi wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø90/160/200 mm
- HP projektowany hydrant przeciwpożarowy nadziemny Ø80 mm
- Sn projektowana studnia neutralizacyjna Ø1000
- Ss projektowana studnia rewizyjna niewłazowa Ø425
- zasuw
- wł węzeł
- latarnia uliczna ledowa na słupie stalowym, h=4,0 m / latarnia uliczna na wysięgniku h=1,0 m stalowym ocynkowanym montowana na budynku
- linia kablowa NN YKY 3x6 mm² / YAKY 4x25 mm²+FeZn 25x4 mm
- zasięg aktualizacji mapy do celów projektowych
- A-...-H obszar działek 420, 421/2 objęty opracowaniem projektowym

Biurowo Projektów Inżynierskich
Sp. z o.o. Sp. k.
12-100 Szczytno
ul. B. Chrobrego 1
tel. 503-153-643

Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w
Olszynchach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody

Nr rys.

PZT-1

Przedmiot rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

skala:

1:500

Inwestor:

Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-1100 Szczytno

data:

05.10.2022

Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń	82/86/OI	
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	
Projektant	mgr. inż. Jacek Dziatkowiak	WAM/0088/PWOE/13	