

Milicz, dnia 23.06.2022r.

**Zamawiający:**

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
ul. Grzybowa 1  
56-300 Milicz

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Częściowa przebudowa istniejącego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży wraz ze zmianą sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z 23.06.2022**

1) Czy rolety zewnętrzne także mają być sterowane przez instalacje SAP?

**Odp.**

Zamawiający wymaga aby rolety zewnętrzne były podłączone do systemu SAP w taki sposób aby nastąpiło ich samoczynne otwarcie po wystąpieniu alarmu pożarowego.

2) Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie innego producenta systemu SAP niż zaprojektowany?

**Odp.**

Ze względu na zachowanie ciągłości systemów zastosowanych w szpitalu Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu SAP innego niż zaprojektowany.