

Boguszów – Gorce, dnia 09.11.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.23.2022

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn.: **„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej Pzp udziela odpowiedzi na pytania.

#### **Pytanie 1**

W PFU zapisano pobocza 0,5 m. Wg Rozporządzenia minimalna szerokość poboczny - 0,75 m

#### **Odpowiedź**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych nie określa szerokości części pobocza o nawierzchni twardej w postaci opaski zewnętrznej dla drogi klasy L.

#### **Pytanie 2**

Działka drogowa ma w najwęższym miejscu 6 m. Do tego są łuki o niewielkich promieniach. Przy założeniu realizacji drogi 5,0 m + poboczny 2x0,75 m nie mieścimy się w działce drogowej. PFU to co prawda przewiduje - ale automatycznie musielibyśmy uzyskiwać decyzję ZRID dla zadania. W związku z tym na samą dokumentację potrzebujemy 12 miesięcy, a tutaj przewiduje się wykonanie całości zamówienia do 300 dni. Tutaj potrzeba minimum 18 miesięcy dla realizacji zadania.

#### **Odpowiedź**

Uwzględniając odpowiedź udzieloną na pytanie nr 1 informujemy, iż Zamawiający podtrzymuje termin wykonania przedmiotu zamówienia wynoszący 300 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska