



STREFA NR 3 - ZL V

LEGENDA	
K1	Evakuacyjna klatka schodowa wydzielona pożarowo i wyposażona w nadsięcienny system zabezpieczenia przed zadymieniem. Szerokość biegu (mierzona pomiędzy barierkami) - 1,2 m-1,06 m - 0,85 m-1,5 m
→	Kierunek ewakuacji
HP-25	Hydrant wewnętrzny HP-25 z wężem półsztywnym
ZH-52	Zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia w wąż pożarniczy. Pion zasilający DN-80.

STREFY POŻAROWE		OBSZAR
NAZWA	KZL / PM	
STREFA NR 1	PM - Q<500 MJ/m²	Płwnica
STREFA NR 2	ZL III	Parter
STREFA NR 3	ZL V	Piętra od 1. do 10.

Długość dojścia ewakuacyjnego 12 m - przedmiot odstępstwa od WT

Niezabezpieczone przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne - przedmiot odstępstwa od WT

Drzwi zamykające klatkę schodową dwuskrzydłowe - dopasowane do stniejącego otworu (łączna szerokość 1,2 m - szerokość skrzydła czynnego minimum 0,9 m w świetle)

Parametry klatki schodowej - przedmiot odstępstwa od WT

Warunki ewakuacji bez zmian w stosunku do założeń „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie warunków ewakuacji dla BUDYNKU WYSOKIEGO w Sanatorium Uzdrowiskowym „MSW” w Kolobrzegu, ul. Portowa 22,” uzgodnionej z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r.



ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY PROŻ.				
BUDYNEK WYSOKI SANATORIUM UZDROWISKOWE MSW/IA ul. Portowa 22, 78–100 Kolobrzeg				
RZUT 2. PIĘTRA				
Opracowane	Nr uprawnień	Data	Podpis	Stala
mgr inż. pol. JACEK FORNAL	476/2005	11.2020		
mgr inż. arch. MACIEJ FURMANCZYK	CR88 NR 1/01/R	11.2020		1:100