

Nr obwodu				1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
Opis	Zasilanie ze złącza PGE	Sygnalizacja napięcia zasilania	Ochronnik przeciw–przepięciowy klasy B+C	Oświetlenie sala	Oświetlenie wiatrołap, pom. socjalne, pom.porz., wc,	Oświetlenie rezerwa	Okap kuchenny,	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie rezerwa	Gniazdo wtykowe 3–fazowe kuchnia+zmywalnia	Gniazdo wtykowe 3–fazowe rezerwa	Gniazda wtykowe wc,	Gniazda wtykowe sala	Gniazda wtykowe rezerwa	Gniazda wtykowe kuchnia,
Obwód – Moc	11kW														
Przewód – Przekrój	4x10			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YKY			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo



Nr obwodu	15	16	17	18	19	20
Wyłącznik różnicowo–prądowy obwodów piętra	Gniazda wtykowe grzejnik pom. socjalne	Gniazda wtykowe grzejnik wc	Gniazda wtykowe klimatyzator sala	Gniazda wtykowe sala	Gniazda wtykowe rezerwa	Gniazda wtykowe zewnętrzne
	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

DELTA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWANIE & SERWIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakład Projektowo–Usługowy "DELTA"
Jacek Jakubowski
ul. Kwiatowa 52, 97–300 Piotrków Tryb.
NIP: 771–256–21–69 zpudelta@o2.pl

FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
NR RYS.	E–02
SKALA	DATA 09.2024

TYTUŁ OPRACOWANIA *Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz budynkiem gospodarczym oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną część dz.nr 222/1; obręb Włodzimierzów 97-330 Sulejów, ul.Łęczyńska, Włodzimierzów*

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT: ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI	372/94/WŁ	
ASYSTENT PROJEKTANTA JACEK JAKUBOWSKI		
SPRAWDZAJĄCY		

TYTUŁ RYS. *Rozdzielnia RG. Schemat ideowy*