



RZUT Z GÓRY



PRZEKRÓJ



- Fundament pod agregat prądotwórczy:
- płyta żelbetowa z betonu C25/30 o wym. 3,0x1,50m i grubości 0,30m, zbrojonego siatką z prętów Ø12 o rozstawie 15x15cm
  - chudy beton C8/10 o wym. 3,20x1,70m i grub. 20cm
  - podsypka z pospółki o wym. 3,40x1,90m i grub. 20cm

Inwestor		Gmina Dobrzyca ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca	
Jednostka projektowa		Stadium	
		PAB	
		Skala	
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		1:50	
		Data oprac.	
		Kwiecień 2024r.	
Nazwa obiektu	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda		
Adres obiektu	dz. nr 171/17, 172/1, obręb 0011 Lutynia		
Nazwa rysunku	Fundament pod agregat prądotwórczy		
Projektant sp. konstr. budow.	mgr inż. Ryszard Poptawski upr. nr WKP/0022/P00K/03		Rys nr.  8
Sprawdzający sp. konstr. budow.	inż. Jakub Strużyński upr. nr GPB.I.7342-95/98		