



KANC.SZP.2712.63.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1
Pzp pt.: **Wymiana dwóch kotłów wodnych o mocy 1500 kW w budynku 256, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni**

ZAPYTANIA VI DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ W DNIU 31.07.2023r PROSIMY O USTALENIE TERMINU WIZJI LOKALNEJ PODCZAS KTÓREJ UDOSTĘPNIONY ZOSTANIE NAM SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA KOTŁOWNI

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyznaczył możliwość wglądu do dokumentacji kotłowni oraz schematu technologicznego na dzień 03 sierpnia 2023r., oraz na dzień 04 sierpnia 2023r., w godzinach 07.30.-9.30

Zapytanie 2:

CZY ISTNIEJĄCA AUTOMATYKA KOTŁÓW PRZEWIDZIANA DO DEMONTAŻU ORAZ PONOWNEGO MONTAŻU W NOWYCH KOTŁACH BĘDZIE POSIADAŁA WSZYSTKIE WYMAGANE FUNKCJE ORAZ CZY ZOSTANIE ODEBRANA PRZEZ WDT ?

Odpowiedź 2:

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i wymiany automatyki kotłowej MRT-1 wraz z czujnikami temperatury wody i czujnikiem temperatury spalin, czujnikiem niskiego poziomu wody oraz zabezpieczeniem STB zgodnie z przedmiarem poz. 6

Zapytanie 3:

CZY W PRZYPADKU ODBIORU PRZEZ WDT WYMAGANA BĘDZIE OCENA ZGODNOŚCI ZESPOŁU URZĄDZEŃ ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie jest w stanie określić jakie będą wymagania WDT-u w celu uzyskania pozytywnego odbioru oraz przekazania do eksploatacji.

Zapytanie 4:

W CELU WYMIANY REDUKTORA GAZU PROSIMY O WSKAZANIE JEGO SZCZEGÓŁOWYCH PARAMETRÓW, W DOKUMENTACJI WIDNIEJE TYLKO ZAPIS ŻE JEST TO REDUKTOR GAZU RMG 100 DN25, SĄ TO INFORMACJE NIEWYSTARCZAJĄCE W CELU DOBORU TAKIEGO SAMEGO JAKI RÓWNIEŻ RÓWNOZREDNEGO. PROSIMY O PILNE UZUPEŁNIENIE DANYCH

Odpowiedź 4:

Zamawiający podał w SWZ dokładny model i typ reduktora gazu. Innych oznaczeń reduktora gazu Zamawiający nie posiada.