



LEGENDA:

- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP 20
- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP 44
- Przewód YDYżo 3x2,5mm²
- Przewód YDYżo 5x10mm²
- Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20
- Odgałęźniki bryzgoszczelne Ø80 p/t IP65
- S1/r/r Panel wyświetlający jednostronny
- przewód YDYżo 2x2,5mm²

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE, POLEGAJĄCA NA: -BUDOWA NOWEGO OBIEKTU STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE, -PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, -BUDOWIE NOWEGO ZJAZDU OD ULICY DZIECI POLSKICH, -BUDOWIE I ROZBUDOWIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -BUDOWIE PLACÓW MANEWROWYCH -BUDOWA PARKINGU, -ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GARAZOWO -MAGAZYNOWYCH	Data: 01. 2017r	
Adres inwestycji	PIŁA UL.MONIUSZKI 1 DZIAŁKI NR EWID. 122/1, 120/2, 124/2 OBRĘB 0017	Skala 1:100 Branża / P.B	
Investor	KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE		
Adres inwestora	64-920 PIŁA, UL.MONIUSZKI 1		
Temat rysunku	Rzut piętra istniejącego budynku - Instalacja gniazd wtykowych	ETAP P.B./E-19	
Branża elektryczna	Projektant:	mgr inż. Marek Kowalczyk Nr upr. LOD/0901/PWOE/08 <small>Up. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. branżowej</small>	Podpis:
	Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Pieścik Nr upr. LOD/2049/PWOE/12 <small>Up. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. elektrycznej</small>	Podpis:
	Opracował:	Bartosz Jędrzejczyk	Podpis: