



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

e-mail: gmina@skrwilno.pl

NIP 8921453887

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 15 marca 2023 roku

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.9.2023.AS**

Nazwa zadania: **Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie.**

CZĘŚĆ I - Wykonanie przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, przesłanie przez platformę zakupową w dniu 14.03.2023 r. wyjaśniamy:

Pytanie 1.

W projekcie budowlanym branża architektoniczna na stronie 69 – przekrój wiaty na osad odwodniony, zaprojektowano mur oporowy kątowy typ 105. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ściany oporowej wiaty na osad odwodniony, o konstrukcji żelbetowej wykonanej w systemie szalunkowym?

Odpowiedź na pytanie 1.

W wyniku analizy Zamawiający uznał, iż zastosowanie konstrukcji żelbetowej wykonanej w systemie szalunkowym, będzie rozwiązaniem bardziej trwałym i efektywnym w procesie eksploatacyjnym wiaty na osad odwodniony. Zamawiający zaleca wykonanie ściany oporowej wiaty na osad odwodniony, o konstrukcji żelbetowej wykonanej w systemie szalunkowym. Zamawiający prosi o skalkulowanie ściany oporowej wiaty na osad odwodniony, o konstrukcji żelbetowej wykonanej w systemie szalunkowym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego