

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ZMIANA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.30.2024.MK na *usługę konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego według części:*

**Część I** *Konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO) oraz drzwi, kurtyn i bram p.poż. w 10 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego;*

**Część II** *Konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO) oraz drzwi i kurtyn p.poż. w 19 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego;*

**Część III** *Konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA) w 7 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.*

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	W nawiązaniu do toczącego się postępowania nr 5B10.291.1.30.2024.MK zwracamy się z prośbą o przesłanie poprawionego załącznika o nazwie: "Załącznik nr 1a dla cz I Formularz przedmiotowo cenowy". W dostępnym obecnie na stronie znajduje się błąd przy Budynku Wydziału Instytutu Informatyki ul. Wita Stwosza 57 Gdańsk ( rekordy od nr 377). W tym budynku np. system SSP ma być serwisowany co 3 mce a ilość usług konserwacji w okresie wykonywania zamówienia jest wpisana 4 zamiast 12. Analogiczny błąd widnieje dla tego budynku przy systemie SO oraz drzwiach pożarowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty do 03.07.24.	Zamawiający potwierdza, że dla budynku Wydziału Instytutu Informatyki ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk: <ol style="list-style-type: none"><li>1) system SSP ma być serwisowany co 3 miesiące, a ilość usług konserwacji w okresie wykonywania zamówienia to 12;</li><li>2) system SO ma być serwisowany co 6 miesięcy, a ilość usług konserwacji w okresie wykonywania zamówienia to 6;</li><li>3) drzwi przeciwpożarowe dla tego budynku mają być serwisowane co 12 miesięcy, a ilość usług konserwacji w okresie wykonywania zamówienia to 3.</li></ol> Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 1a do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy dla cz. I” – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 1a do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy dla cz. I – z dnia 28.06.2024 r”.

---

Zmiana treści SWZ - postępowanie nr 5B10.291.1.30.2024.MK

---

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **08.07.2024 r.** do godz. 10:00:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.07.2024 r.** o godz. 10:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 28.06.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Formularz przedmiotowo-cenowy – załącznik nr 1a do SWZ dla cz. I o nazwie „**Załącznik nr 1a – formularz przedmiotowo-cenowy dla cz. I z dnia 28.06.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy formularz przedmiotowo-cenowy – załącznik nr 1a do SWZ dla cz. I.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Sebastian Kruszyński  
p.o. Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji