


STAN ISTNIEJĄCYSTAN PROJEKTOWANY

BUDYNEK NR 5			
NUMER	NAZWA	ŚREDNICA	ILOŚĆ
		[mm]	[szt.]
1*	KONSOLA WODOMIERZOWA Z REGULOWANYMI ŚRUBUNKAMI	DN20/1"	2
2	ISTNIEJĄCY WODOMIERZ	DN20	2
3	ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY MOSIĘŻNY W CAŁOŚCI (GWINT WEWNĘTRZNY)	DN25	2
4	ZAWÓR GRZYBKOWY SKOŚNY ZWROTNO-ZAPOROWY Z KURKIEM SPUSTOWYM (GWINT WEWNĘTRZNY)	DN25	2
5	ELEKTROMUFA PRZEJSCIE PE/MOSIĄDZ (GWINT ZEWN.)	Ø32/1"	3
6	ELEKTROKOLANO 90° PE100	Ø32	1
7	ELEKTROTRÓJNIK PE100	Ø32	1
8	RURA PE100RC SDR11 ŁĄCZNIE L=ok.3m /DOPASOWAĆ NA BUDOWIE/	Ø32	-
9	KOTWA MOCUJĄCA (STAL)	Ø32	3
10	KOLANO PP/MOSIĄDZ (GWINT ZEWN.)	Ø32/1"	1
* KONSOLĘ WODOMIERZOWĄ NALEŻY ZAMOCOWAĆ DO ŚCIANY			