



Warszawa, dnia 02.02.2022 r.

W-1.43.2.5.2022.2.AI
dot.:D008

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdwr>

**„Remont drogi wojewódzkiej nr 705 od km 1+800 do km 3+100”
– nr postępowania 008/22**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 2: W SST dotyczącej warstwy ścieralnej AC 11 S PMB 45/80-55 pojawił się parametr współczynnika luminancji. Nawierzchnie o wymaganym współczynniku luminancji należy stosować: tunele oraz nawierzchnie dróg KR5-7 na obiektach inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. prosimy zatem o usunięcie powyższego zapisu z SST. Prośbę swoją dodatkowo argumentujemy tym, że pozostawienie tego wymagania spowoduje znaczne i nieuzasadnione ograniczenia w zakresie możliwych do zastosowania rodzajów kruszyw oraz ich Dostawców. Pozostawienia tego wymagania spowoduje również konieczność projektowania nowych mieszanek i wykonywania ich badań typu, a co za tym idzie może uniemożliwić zatwierdzenie mieszanek w wymaganych terminach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż na remontowanym odcinku nie występują obiekty inżynierskie w ciągu głównym dróg krajowych i tunele w związku z czym zapis SST nie ma zastosowania.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Orlękowski