



Lipno 28.12.2022 r.

PUK.341-11TP/2022

Dotyczy postępowania: Dostawa i uruchomienie Turbodomuchawy i szafy sterowniczej na potrzeby oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

Uszczegółowienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:

Pytanie 1:

W związku z postępowaniem PUK.341-11TP/2022 Dostawa i uruchomienie Turbodomuchawy i szafy sterowniczej na potrzeby oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. mamy pytanie, czy zamawiający wymaga dostawy kompensatora stalowego z osłoną w zakresie zadania?

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający wymaga dostawy kompensatora stalowego z osłoną.

Pytanie 2:

W związku z postępowaniem PUK.341-11TP/2022 Dostawa i uruchomienie Turbodomuchawy i szafy sterowniczej na potrzeby oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. mamy pytanie, czy zamawiający wymaga dostawy przewodu zasilającego 4x70 mm² (lub 4x 1x70mm²) w zakresie zadania?

Odpowiedź 2:

Nie, dostawa przewodu zasilającego po stronie Zamawiającego.