

Rawa Mazowiecka, dnia 09.02.2023 r.

Znak: RPI.271.6.2023

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy**

### **WYJAŚNIENIA (nr 3) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, które otrzymał od Projektanta przedmiotowego zadania inwestycyjnego, których jest w posiadaniu. Członkowie zespołu projektowego złożyli oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W konsekwencji należy uznać, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Ewentualne zmiany warunków zawartej umowy w ramach przedmiotowego postępowania zostały opisane w punkcie XXIV SWZ.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?

**Odpowiedź nr 2:**

Podstawą wyceny jest załączona dokumentacja projektowa, której uzupełnieniem są specyfikacje techniczne oraz przedmiary/kosztorysy. Zgodnie z § 5 Załącznika nr 9 do SWZ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego a nie kosztorysowego. Oznacza to, że przedmiary/kosztorysy robót załączone do SWZ stanowią jedynie element pomocniczy do przygotowania oferty i mogą być one korygowane lub uzupełniane.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami, na których będzie realizowana niniejsza inwestycja.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie zgody i uzgodnienia pozwalające na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.

**Odpowiedź nr 4:**

W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania stosownego pozwolenia. Termin jego otrzymania nie zakłóci procesu budowlanego objętego niniejszym zamówieniem.

**Pytanie nr 5:**

Zgodnie z dokumentacją projektową chodniki powinny być wykonane z kostki koloru szarego, zaś zjazdy z kostki grafitowej, natomiast zgodnie z przedmiarem i chodniki i zjazdy mają być wykonane z kostki koloru szarego. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie rodzaju kostki, z jakiej mają być wykonane chodniki i zjazdy na przedmiotowym zadaniu.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający prosi o wycenę kostki betonowej w kolorach szarym (chodniki) zaś zjazdy z kostki koloru grafitowego.

**Pytanie nr 6:**

Zgodnie z projektem na ul. Łowickiej, należy wykonać warstwę wiążącą grubości 4 cm, natomiast w przedmiarze grubość warstwy wiążącej określono jako 8cm. Prosimy o

wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie grubości warstwy wiążącej jaką należy wykonać na ul. Łowickiej w ramach przedmiotowego zadania

**Odpowiedź nr 6:**

Należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 4 cm.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji niniejszego projektu należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone dla kategorii ruchu KR 1-2, zgodnie z zapisami w przedmiarach dla ul. Łowickiej i ul. Sobieskiego ?

**Odpowiedź nr 7:**

Zgodnie z dokumentacjami projektowymi należy wykonać warstwy ściernalne z BA AC11S 50/70 oraz warstwy wiążące z BA AC16W 50/70

**Pytanie nr 8:**

Załączony przedmiar dla budowy kanału technologicznego dotyczy ul. Fredry. Prosimy o dołączenie właściwego przedmiaru dla ul. Sobieskiego.

**Odpowiedź nr 8:**

Załączony przedmiar obejmujący kanał technologiczny dotyczy ul. Jana III Sobieskiego. Błędny jest jedynie tytuł tabeli przedmiarowej/kosztorysowej.

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr inż. Piotr Irla*