



PRZEDSIÖNEK P.Poż

KORYTARZ

płytki ceramiczne

A: 21,12 m<sup>2</sup>

Pomieszczenie gospodarcze

płytki ceramiczne

A: 2,47 m<sup>2</sup>

- Uwagi:
- okablowanie prowadzić pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronnych, na korytarzach
  - wysokość montażu gniazda wtyczkowych h=0,3m, osprzętu łączeniowego h=1,2m
  - montaż opraw w suficie podwieszanym w koordynacji z b.architektoniczną
  - oprawy montować na zawieszakach na wysokości h=2,5m
  - wymiary pomieszczeń sprawdzić na budowie
  - ochrona przed porażeniem: samoczynne wyłączenie zasilania
  - układ pracy instalacji: TN-S

Typ	OZNACZENIA	Nazwa
F		OPRAWA LED 30W 3688lm IP66 3000K
EW1		OPRAWA awaryjna LED 2W 150lm IP65 z pilotowaniem gniazdo wtyczkowe 230V/16A IP54 pojedyncze
		przełącznik złączający/owy oświetlenia IP54 230V 10A
T R		Rozdzielnica , tablica elektryczna

Projekt / Project:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA:  
Roboty budowlane polegające na wydzieleniu siana z przedsiönka pożarowego przy windach kond. 1-9 części, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze.

Adres inwestycji / Address:

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiówkowe MSWA w Kolobrzegu.  
78-100 Kolobrzeg, ul. Portowa 22.

Funkcja / Position:

Nazwisko / Name:

mgr inż. Dariusz Gralek

Podpis / Sig:

Projektant:

Specjalizacja / Spec.:

Instalacje elektryczne

IN. upr. / Lic.:

ZAP0162/PODE05

Projektant:

Specjalizacja / Spec.:

IN. upr. / Lic.:

Stan / Status:

Faza / Drawing status:

Data / Date:

Skala / Scale:

ELEKTRYCZNA

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

12.2023 r

1:100

Tytuł rysunku / Drawing title:

Plan instalacji elektrycznej - piétro I

rys./Sheet:

IE-1

Zm./Rev:

-