

Uwagi:

1. *okablowanie prowadzić pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronnych, na korytach*
2. *wysokość montażu gniazd wtyczkowych h=0,3m, osprzętu łączeniowego h= 1,2m*
3. *montaż opraw w suficie podwieszanym w koordynacji z b.architektoniczną*
4. *oprawy oświetleniowe poza zakresem opracowania*
5. *tablice elektryczne TE poza zakresem opracowania*
6. *wymiary pomieszczeń sprawdzić na budowie*
7. *ochrona przed porażeniem: samoczynne wyłączenie zasilania*
8. *układ pracy instalacji: TN-S*

BIURO PROJEKTOWE unicontrol

Nr projektu: UC/2023/235					
Tytuł projektu: Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach instalacyjnych w budynku B				Branża: elektryczna	Faza: PT
Projektant:	mgr inż. Dariusz Grałek	ZAP/0162/POOE/05		Data: 12.2023	Skala: -
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Kaziszko	52/Sz/85			
Tytuł rysunku: Schemat sterowania oświetlenia podstawowego				Nr rysunku E-7	Arkusz -