



Politechnika Warszawska

Centrum Projektów Rozwojowych

Warszawa, 21 listopada 2023 r.

CPR.DZO.261.12-2/2023, L.dz. DZO-105/23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Comiesięczna konserwacja prewencyjna trzech wind znajdujących się w budynku Rektorska 4 wraz podłączeniem do całodobowego centrum zgłoszeniowego”, sygn. CPR-ZP12/2023; adres strony internetowej postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/844944>

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, dalej „ustawa Pzp”), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Jesteśmy zainteresowani w/w przetargiem, natomiast nie możemy znaleźć roku produkcji tych urządzeń oraz jaki jest typ sterowania, czy mogę prosić o przesłanie w miarę możliwości danych technicznych?

Odp.:

Wszystkie dźwigi w budynku Rektorska 4 powstały w 2014 roku. Zastosowano w nich sterowanie LCE (zgodnie z nr 350033519; 350033525; 350033531) mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe „góra-dół”.

Pytanie nr 2:

Co kryje się pod nazwą podłączenie urządzeń do całodobowego centrum serwisowego? Czy mają Państwo na myśli zapewnienie łączności czyli utrzymywanie karty/linii telefonicznej? czy przeprogramowanie modułów na nasz numer zgłoszeniowy?

Odp.:

Ad.2 Zamawiający wymaga zapewnienia łączności z pogotowiem poprzez przycisk alarmowy w każdej kabinie (karty).

Dyrektor
Centrum Projektów Rozwojowych
/-/
Anna Rogowska